

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rozdzielnia gazu w Będzinie  
ul. Sielecka 85a 42-500 Będzin  
tel. ( 32 ) 267 73 64  
fax. ( 32 ) 761 46 60

**Biuro Projektowe „Konstruktor”**  
Ul. Kolonia Stella 26  
32-500 Chrzanów

Wasz znak:  
Nasz znak: K-12 III -1520/118/2013

Będzin, 06.12.2013r

Dot.: inwestycji pn. „ Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708 S  
ul. Grodziecka w Gródkowie

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 03.12.2013r. informujemy, że w przedstawionym zakresie opracowania naniesiono przebieg istniejącej sieci gazowej w kolorze żółtym :

- średniego ciśnienia.

Jednocześnie zawiadamiamy , że wszelkie miejsca kolizji gazociągu z projektowaną lokalizacją należy zabezpieczyć zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – Dz. U. 2013 . Poz. 640
- Polską Normą 91/M – 34501

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń prosimy porozumieć się z Rozdzielnią gazu w Będzinie , celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonujemy odpłatnie , na który inwestor powinien przesać zlecenie z podanymi warunkami płatności , podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie powyższe ważne jest na okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Przebieg gazociągu naniesiono orientacyjnie . Przed przystąpieniem do prac należy ręcznie wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy prowadzić ręcznie . Kosztami naprawy za wyniki uszkodzenia w trakcie realizacji robót zostanie obciążony wykonawca.

Ponadto informujemy , iż lokalizacja j/w nie koliduje z siecią podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia gazu obsługiwaną przez PSG sp. zoo. Oddział w Zabrze Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej.

Sprawę powyższą należy dodatkowo uzgodnić z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S. A., Oddział w Świerklanach, Terenowa Jednostka Obsługi Katowice z siedzibą w Rudzie Śląskiej ul.1 Maja 376, 41 – 700 Ruda Śląska tel. 32/344 – 90 – 50.

Załącznik:

- mapa zasadnicza.

Z poważaniem

Rozdział Jednostki  
Kierownik  
Andrzej Białas

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin  
ul. Kościuszki 114, 42-500 Będzin  
tel.: +48 32 766 53 99  
fax: +48 32 766 53 51  
bedzin.rd@tauron-dystrybucja.pl



Będzin, dn. 26.11.2013 r.

Sygnatura: TD/O7/RD-3/ZS/WI/2013-10-22/...

Barcode: 1000993438

1000975959



**Biuro Projektowe  
„KONSTRUKTOR”  
ul. Węgroda 59  
42-582 ROGOŹNIK**

Dotyczy: *uzgodnienia nr 235/2013 - terenu w Gródkowie przy ul. Grodzieckiej*

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 15.11.2013 r., data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. – Rejon Dystrybucji Będzin 18.11.2013 r. informujemy, że:

1. Na uzgadnianym terenie istnieją napowietrzne urządzenia elektroenergetyczne 0,4kV będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Będzin, które należy zinwentaryzować we własnym zakresie.
2. Na terenie objętym uzgodnieniem znajdują się urządzenia podziemne będące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Będzin, które naniesiono orientacyjnie wg oznaczeń na planie. W celu dokładnego zlokalizowania tych urządzeń w trakcie projektowania należy wyznaczyć ich przebieg przy pomocy urządzeń lokalizacyjnych lub wykonać wykopy kontrolne w miejscach przewidywanych kolizji. Wszelkie prace ziemne w pobliżu kabli energetycznych należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego.
3. Na uzgadnianym terenie mogą istnieć urządzenia nie będące własnością TAURON Dystrybucja S.A.
4. TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Będzin nie odpowiada za urządzenia elektroenergetyczne, których obecność na obszarze objętym uzgodnieniem nie jest nam znana.
5. Występujące skrzyżowania i zbliżenia między poszczególnymi urządzeniami a budowlami nad i podziemnymi muszą spełniać wymagania obowiązujących norm.
6. Prace w bliskości słupów sieci energetycznych należy prowadzić tak, by nie naruszyć posadowienia słupów oraz ich uziemień.
7. Istniejącą linię niskiego napięcia, na projektowanej trasie budowy chodnika należy zabezpieczyć rurami ochronnymi - dopuszczamy stosowanie rur typu DVK oraz dzielonych rur osłonowych typu A PS np. firmy AROT, przy zachowaniu wymaganej średnicy i wytrzymałości mechanicznej. Projekt zabezpieczenia naszych urządzeń należy przedłożyć do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie w celu sprawdzenia.
8. O warunki techniczne ewentualnej, koniecznej przebudowy istniejących urządzeń oraz o warunki pracy w pobliżu czynnych urządzeń należy wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Będzin.
9. Niniejsze uzgodnienie opracowane w kontekście ewentualnej kolizji z naszymi istniejącymi urządzeniami.
10. W przypadku niespełnienia wymogów podanych w niniejszym piśmie odpowiedzialność za mogące z tego wynikać straty ponosi inwestor realizowanego projektu.

-verte-



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin  
ul. Kościuszki 114, 42-500 Będzin  
tel.: +48 32 766 53 99  
fax: +48 32 766 53 51  
bedzin.rd@tauron-dystrybucja.pl



1000976421

Będzin, dn. 05.12.2013 r.



**Biuro Projektowe  
„KONSTRUKTOR”  
dr inż. Krzysztof Michalik  
ul. Kolonia Stella 26  
32-500 CHORZÓW**

Sygnatura: TD/O7/RD3/ZS/2013-12-05/0000001

*Dotyczy: warunków przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w ramach zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708S – ul. Grodziecka w miejscowości Gródków – zmiana załącznika graficznego*

W nawiązaniu do Państwa pisma, znak: 1338/bpk/2013 z dnia 26.11.2013 r. (data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie: 28.11.2013 r.) dot. warunków przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w ramach zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708S – ul. Grodziecka w miejscowości Gródków – zmiana załącznika graficznego, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin informuje, że przedmiotowy załącznik został zamieniony.

Jednocześnie podtrzymujemy treść pisma, znak: TD/O7/RD3/ZS/2013-11-27/0000010 z dnia 27.11.2013 r. dot. wyżej wymienionej sprawy.

Z poważaniem

K/o:

1 x RD-3/ZS a/a

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie  
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin  
tel.: +48 32 766 10 00  
fax: +48 32 266 33 07  
bedzin@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.  
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków  
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście  
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216  
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511.974.935,12 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin  
ul. Kościuszki 114, 42-500 Będzin  
tel.: +48 32 766 53 99  
fax: +48 32 766 53 51  
bedzin.rd@tauron-dystrybucja.pl



1000976053



Będzin, dn. 27.11.2013 r.

Biuro Projektowe  
„KONSTRUKTOR”  
r inż. Krzysztof Michalik  
ul. Kolonia Stella 26  
32-500 CHORZÓW


Sygnatura: TD/O7/RD3/ZS/2013-11-27/ 0000010

Dotyczy: warunków przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w ramach zadania  
pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708S – ul. Grodziecka  
w miejscowości Gródków

W nawiązaniu do Państwa pisma, znak: 1310/bpk/2013 z dnia 15.11.2013 r. (data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie: 15.11.2013 r.) dot. warunków przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w ramach zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708S – ul. Grodziecka w miejscowości Gródków, TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin informuje, że przebudowa ww. urządzeń może być wykonana w oparciu o wymagania obowiązujących przepisów i norm przy zachowaniu standardów obowiązujących w TAURON Dystrybucja S.A.

Nadmieniamy, że podstawą do rozpoczęcia jakichkolwiek prac projektowych / wykonawczych, w zakresie przebudowy istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej należącej do TAURON Dystrybucja S.A., jest obustronne podpisanie stosownego porozumienia z Inwestorem zadania. Wzór porozumienia wraz z informacją o wymaganych dokumentach zostanie przesłany na adres Inwestora po przedłożeniu stosownego pisma / wniosku.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin  
ul. Kościuszki 114, 42-500 Będzin  
  
inż. Krzysztof Michalik

K/o:

1 x RD-3/ZS a/a

Dąbie, dnia.09.012.2013 r.

70330/UB/25/ 2013

**BIURO PROJEKTOWE  
KONSTRUKTOR  
ul.Kolonia Stella 26  
32-500 Chrzanów**

**Dotyczy:** inwestycji pn. ' Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w drodze powiatowej 4708  
S- ul. Grodziecka w Gródkowie".

Informuję, iż naniesione na przedłożonej w tutejszym Zakładzie mapie urządzenia wodociągowe są zgodne ze stanem faktycznym.

Jednak przed rozpoczęciem prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia faktycznego przebiegu sieci wodociągowej.

W czasie korytowania chodnika należy ocieplić przechodzące pod nim przyłącza wodociągowe z uwagi na możliwość ich przepłylenia.

DYREKTOR  
inż. Jerzy Wyporski

BGP-I-3.6621.863.2013

Województwo: **śląskie**

Powiat: **będziński**

Jednostka ewidencyjna: **240106\_2, PSARY**

Obręb ewidencyjny: **0005, GRÓDKÓW**

## WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

Jednostka rejestrowa gruntów: **G.362**

### WŁAŚCICIELE / WŁADAJĄCY:

właściciel

UDZIAŁ: 1/1

SKARB PAŃSTWA

użytkownik

UDZIAŁ: 1/1

D.O.D.P. KATOWICE -ZARZĄD DRÓG ZAWIERCIE

Siedziba: Towarowa 24, Zawiercie

### DZIAŁKI EWIDENCYJNE:

Ark. mapy	Numer działki ewiden- cyjnej	Położenie gruntów	Opis użytku	Symbol klasoużytku	Powierzchnia		Numer KW lub oznaczenie dokumentu
					użytku [ha]	działki [ha]	
3	1009		Drogi	dr	1.1795	1.1795	

Id dz. 240106\_2.0005.1009

Rejon statystyczny : 240106\_2.RS.289070

Łączna powierzchnia wybranych działek: 1.1795

Całkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.9492

### KLAUZULE

Dokument niniejszy nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej

### REPRODUKCJA WZBRONIONA

Niniejszy dokument nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (DZ.U. z 2012 r. poz. 1282 )

W dniu: 2013-11-15

dokument sporządzony przez: Ewelina Pięta

Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO  
*Ewa Kłuczyńska*  
PODINSPEKTOR  
.....  
(imię i nazwisko osoby uprawnionej)

2013 -11- 15

Liczba egzemplarzy:1



