22

UWAGA!
Przed rozpoczęciem robót ziemnych na trasie przyłącza kanalizacji deszczowej należy dokonać odkrywki istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w miejscu projektowanego włączenia się przyłączem kanalizacji deszczowej i sprawdzić rzędną zagłębienia, spadek oraz materiał przewodu. W przypadku wystąpienia innej rzędnej oraz innego spadku niż założony, należy dostosować układ rzędnych przyłącza kanalizacji deszczowej do nowych warunków.

	Pro-Fil **Zbigniew Piekarski** **ul. Armii Ludowej 31, 89-600 Chojnice** **tel. 660-491-863**	RYS. NR **S-4** SKALA 1:100/200
OBIEKT:	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY NA DZIAŁCE NR 3445/2 PRZY ULICY JABŁONIOWEJ 43B W CHOJNICACH	
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Profil przyłącza kan. deszczowej 1	
BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO UPRAWNIENIA BUDOWLANE	DATA / PODPIS
SANITARNA	MGR INŻ. SONIA RUTKOWSKA-MICHALSKA UPR. BUD. NR ZAP/0073/POOS/12	30.06.2020
PROJEKTANT		