



- kanal wywiewne —————
- obudowa izolacji —————
- kanały i kształtki wentylacyjne ocynkowane
  - izolacja kanałów otulinami z wełny gr. minimum 100 mm
  - odległość kanałów od dachu minimum 60 cm do obudowy izolacji
  - obudowa izolacji z blachy ocynk lub aluminium
  - kanały na dachu montować na podporach dachowych

Montaż urządzeń zgodnie z DTR producenta, warunkami technicznymi.

Wymiana centrali wentylacyjnej basenowej do pomieszczenia basenowego.				
Zespół Szkół Specjalnych w Słupi ul. Katowicka 8				
	Imię i nazwisko	Specjalność	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	Sanitarna	4/1/7131-2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził				
Nr rys. S2	Nr str. 13		Data: 03.2023	
skala 1:100	Rzut dachu – wywiew.			