

Nr sprawy: DZP.26.60.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ NR 6

dotyczy: postępowania nr DZP.26.60.2024 na zakup, dostawę, montaż i demontaż urządzeń klimatyzacji zlokalizowanych w Hali Targowej ul. Mała 2 w Łodzi zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia

W związku z pytaniami Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego za pośrednictwem platformy zakupowej, Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytania:

W odpowiedzi na zmianę przez Zamawiającego parametrów jednostki zewnętrznej 20kW proszę powiedzieć czy Zamawiający zaakceptuje jednostkę zewnętrzną, która ma przepływ powietrza 173,33m³/min czyli poza zakresem 140-160m³/im, który wymaga Zamawiający. Ponadto Zamawiający powinien podać minimalną wartość przepływu powietrza, a nie zakres, bo im większa wartość przepływu tym parametr jest lepszy więc bezpodstawne jest ograniczenie jego wartości.

Odpowiedzi:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o takich parametrach. Zamawiający modyfikuje zapisy Specyfikacji technicznej przy parametrach poprzez podanie wartości minimalnych.

Powyższe **nie skutkuje** przedłużeniem terminu składania i otwarcia ofert.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Załączniki:

- Zmodyfikowana Specyfikacja techniczna

**Kierownik
Wydziału Zamówień Publicznych**

Jarosław Gąsiorek