

zasilanie 230V AC	wyłączniki WG1–WG2 sterujące stycznikiem pomocniczym K2	wyłączanie rozdzielnicy TL1	wyłączanie rozdzielnicy TL2	wyłączanie rozdzielnicy TA1

UWAGI:

1. W tablicy TA1 w części p.poż. zamontować wszytkie styczniki i przekaźniki bedące elementami sterowania wyłącznika prądu.

Tytuł projektu:
Przebudowa i remont wewnętrznych linii zasilających oraz instalacji elektrycznej administracyjnej oświetlenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łodzi przy ul. Struga 56.

Inwestor: Zarząd Lokali Miejskich - Miasto Łódź
90-514 Łódź
al. T. Kościuszki 47

EL-MAR PROJEKT
EL-MAR PROJEKT MARIUSZ GIESZCZ
93-263 Łódź, ul. Staffa 8 lok.71
mob. 505-719-065
email: gieszcz@gmail.com

Projektant:	mgr inż. Mariusz Gieszcz	
nr upr. bud.	LOD/2315/PWOE/14	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartłomiej Fraszek	
nr upr. bud.	LOD/3356/PWBE/17	
Branża: ELEKTRYCZNA	**Data:** 03.2021	**Nr rysunku:** E08
Tytuł rysunku: Schemat przeciwpożarowego wyłącznika prądu.		**Skala:** - - -