Obwód	TA:1	TA:2	TA:3	TA:4	TA:5	TA:6	TA:7	TA:8	TA:9	TA:10	TA:11		Pi [kW]
Odbiornik	wył. prądu	wył. prądu	zasilanie tablicy węzła/ rezerwa	oświetlenie +AW	oświetlenie +AW	oświetlenie +AW	oświetlenie +AW	zasilanie TV	zasilanie Internet	rezerwa	gniazdo remontowe	rezerwa miejsca 30%	9
Numer pom.	parter	parter	piwnica	parter, 1 piętro	kl. sch. 1	2,3 piętro	poddasze	kl. sch. 2	kl. sch. 2	–	tablica TA		Pz [kW]
Moce jednostkowe	1x0,1 kW	1x0,1 kW	1x3,0 kW	5x(1x26W) 4x(1x18W) 1x(1x9W) 10x(1x3W)	8x(1x26W) 12x(1x3W)	6x(1x26W) 8x(1x3W)	2x(1x26W) 10x(1x30W) 3x(1x3W)	1x0,5 kW	1x0,5 kW	–	1x0,3 kW		5
Pi [kW]	0,1	0,1	3,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	1,0	0,3		I [A] 8



TA.

Układ sieci TN–S

UWAGI:

1. Aparaty zabudowac w rozdzielnicy natynkowej, o wymiarach np. 600x265x250(wys. x sz. x gł.), z drzwiami z zamkiem, zlokalizowanej obok tablicy licznikowej.
2. Aparatura zabezpieczająca musi posiadać wytrzymałośc zwarciową 6kA.
3. W celu ograniczenia nieuprawnionego poboru mocy z obwodów dedykowanych, oświetleniowych dla pom. administracyjnych (np. klatki schodowe, piwnice), w tor zasilania tych obwodów, dodatkowo poza przewidzianymi zabezpieczeniami należy zastosować ogranicznik mocy regulowany.

Tytuł projektu:
Przebudowa i remont wewnętrznych linii zasilających oraz instalacji elektrycznej administracyjnej oświetlenia w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Łodzi przy ul. Pogonowskiego 43.

Inwestor: Zarząd Lokali Miejskich - Miasto Łódź
90-514 Łódź
al. T. Kościuszki 47

EL-MAR PROJEKT
EL-MAR PROJEKT MARIUSZ GIESZCZ
93-263 Łódź, ul. Staffa 8 lok.71
mob. 505-719-065
email: gieszcz@gmail.com

Projektant:	mgr inż. Mariusz Gieszcz	
nr upr. bud.	LOD/2315/PWOE/14	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartłomiej Fraszek	
nr upr. bud.	LOD/3356/PWBE/17	
Branża: ELEKTRYCZNA	Data: 03.2021	Nr rysunku: E09
Tytuł rysunku: Schemat ideowy Tablicy TA.		Skala: - - -