

Pogonowskiego 43

ISTNIEJĄCE TABLICE "TM" - 27 szt.

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtykowe	2,00	0,75	0,90	0,48	1,50	0,73		
2.	Inne	1,00	0,75	0,90	0,48	0,75	0,36		
3.	Oświetlenie	1,00	0,80	0,98	0,20	0,80	0,16		
	Łącznie	4,00	0,76	0,93	0,41	3,05	1,25	3,30	
	Rezerwa 30%	1,20	0,76	0,93	0,41	0,92	0,38	0,99	
	Łącznie z rezerwą	5,20	0,76	0,93	0,41	3,97	1,63	4,29	18,64

TABLICA "TA"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Inne	1,00	0,70	0,90	0,48	0,70	0,34		
2.	Węzeł cieplny	3,00	0,60	0,90	0,48	1,80	0,87		
3.	Gniazda wtyczkowe	0,30	0,30	0,90	0,48	0,09	0,04		
4.	Instalacje teletechniczne	1,00	0,60	0,90	0,48	0,60	0,29		
5.	Oświetlenie	1,00	0,60	0,98	0,20	0,60	0,12		
	Łącznie	6,30	0,60	0,92	0,44	3,79	1,67	4,14	
	Rezerwa 30%	1,89	0,60	0,92	0,44	1,14	0,50	1,24	
	Łącznie z rezerwą	8,19	0,60	0,92	0,44	4,93	2,17	5,38	7,91

TABLICA "TL"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Tablice mieszkaniowe	140,40	0,25	0,80	0,75	35,10	26,33		
2.	Tablica administracyjna	8,19	1,00	0,80	0,75	8,19	6,14		
	Łącznie	148,59	0,29	0,80	0,75	43,29	32,47	54,11	
	Rezerwa 100%	148,59	0,29	0,80	0,75	43,29	32,47	54,11	
	Łącznie z rezerwą	297,18	0,29	0,80	0,75	86,58	64,94	108,23	139,02