

Struga 56					
Zapotrzebowanie na moc					
Lp.	Opis	Ilość	Moc el.	Moc łącznie	Jedn.
1.	Lokale mieszkalne	23	12	276	kW
2.	Lokale usługowe	1	11	11	kW
3.	Administracja	1	13	13	kW
Łącznie				300	kW
Współczynnik jednoczesności - mieszkania				0,24	-
Współczynnik jednoczesności - pozostałe				1	-
Moc zapotrzebowana				90,24	kW

WLZ1 - TL1					
Zapotrzebowanie na moc					
Lp.	Opis	Ilość	Moc el.	Moc łącznie	Jedn.
1.	Lokale mieszkalne	16	12	192	kW
2.	Lokale usługowe	1	11	11	kW
Łącznie				203	kW
Współczynnik jednoczesności - mieszkania				0,31	-
Współczynnik jednoczesności - pozostałe				1	-
Moc zapotrzebowana				70,52	kW

WLZ2 - TL2					
Zapotrzebowanie na moc					
Lp.	Opis	Ilość	Moc el.	Moc łącznie	Jedn.
1.	Lokale mieszkalne	7	12	84	kW
Łącznie				84	kW
Współczynnik jednoczesności - mieszkania				0,503	-
Moc zapotrzebowana				42,25	kW