

Pogonowskiego 43					
Zapotrzebowanie na moc					
Lp.	Opis	Ilość	Moc el.	Moc łącznie	Jedn.
1.	Lokale mieszkalne	27	12	324	kW
2.	Administracja	1	11	11	kW
Łącznie				335	kW
Współczynnik jednoczesności - mieszkania				0,232	-
Współczynnik jednoczesności - pozostałe				1	-
Moc zapotrzebowana				86,17	kW