

STRUGA 56

ISTNIEJĄCE TABLICE "TM", "TU" - 24 szt.

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtykowe	2,00	0,75	0,90	0,48	1,50	0,73		
2.	Inne	1,00	0,75	0,90	0,48	0,75	0,36		
3.	Oświetlenie	1,00	0,80	0,98	0,20	0,80	0,16		
	Łącznie	4,00	0,76	0,93	0,41	3,05	1,25	3,30	
	Rezerwa 30%	1,20	0,76	0,93	0,41	0,92	0,38	0,99	
	Łącznie z rezerwą	5,20	0,76	0,93	0,41	3,97	1,63	4,29	18,64

TABLICA "TA1"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Inne	1,00	0,70	0,90	0,48	0,70	0,34		
2.	Tablica TA2	4,00	0,60	0,90	0,48	2,40	1,16		
3.	Węzeł cieplny	3,00	0,60	0,90	0,48	1,80	0,87		
4.	Gniazda wtyczkowe	0,30	0,30	0,90	0,48	0,09	0,04		
5.	Instalacje teletechniczne	1,00	0,60	0,90	0,48	0,60	0,29		
6.	Oświetlenie	1,00	0,60	0,98	0,20	0,60	0,12		
	Łącznie	10,30	0,60	0,91	0,46	6,19	2,83	6,81	
	Rezerwa 30%	3,09	0,60	0,91	0,46	1,86	0,85	2,04	
	Łącznie z rezerwą	13,39	0,60	0,91	0,46	8,05	3,68	8,85	12,92

TABLICA "TA2"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Inne	1,00	0,70	0,90	0,48	0,70	0,34		
2.	Gniazda wtyczkowe	0,30	0,30	0,90	0,48	0,09	0,04		
3.	Instalacje teletechniczne	1,00	0,60	0,90	0,48	0,60	0,29		
4.	Oświetlenie	0,80	0,60	0,98	0,20	0,48	0,10		
	Łącznie	3,10	0,60	0,92	0,41	1,87	0,77	2,02	
	Rezerwa 30%	0,93	0,60	0,92	0,41	0,56	0,23	0,61	
	Łącznie z rezerwą	4,03	0,60	0,92	0,41	2,43	1,00	2,63	3,90

TABLICA "TL1"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Tablice mieszkaniowe	88,40	0,31	0,80	0,75	27,40	20,55		
2.	Tablice lokalowe	5,20	1,00	0,90	0,48	5,20	2,52		
3.	Tablica administracyjna	13,00	1,00	0,80	0,75	13,00	9,75		
	Łącznie	106,60	0,43	0,81	0,72	45,60	32,82	56,19	
	Rezerwa 50%	53,30	0,43	0,81	0,72	22,80	16,41	28,09	
	Łącznie z rezerwą	159,90	0,43	0,81	0,72	68,41	49,23	84,28	109,84

TABLICA "TL2"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Tablice mieszkaniowe	36,40	0,51	0,80	0,75	18,56	13,92		
	Łącznie	36,40	0,51	0,80	0,75	18,56	13,92	23,21	
	Rezerwa 120%	43,68	0,51	0,80	0,75	22,28	16,71	27,85	
	Łącznie z rezerwą	80,08	0,51	0,80	0,75	40,84	30,63	51,05	65,58