



Oś: +3,30 WYSOKOŚĆ PROWADZENIA INSTALACJI  
WZ: 32x3,0 INSTALACJA WODY ZIMNEJ  
WC: 26x3,0 INSTALACJA WODY CIEPŁEJ  
CYRK: 16x2,25 INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ  
PPOŻ: dn50 INSTALACJA HYDRANTOWA

TYPOSZEREG PRZEWODÓW SYSTEMU  
MEPLA GEBERIT

Średnica zewnętrzna x grubość ścianki (mm)
16,0x2,25
20,0x2,5
26,0x3,0
32,0x3,0
40,0x3,5
50,0x4,5

## LEGENDA

—	INSTALACJA WODY ZIMNEJ, PE-RT/AI/PE-RT np. MEPLA GEBERIT
---	INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, PE-RT/AI/PE-RT np. MEPLA GEBERIT
-.-.-	INSTALACJA CYRKULACJI, PE-RT/AI/PE-RT np. MEPLA GEBERIT
----	INSTALACJA WODY POŻAROWEJ, PRZEWODY STALOWE OCYNKOWANE
●	ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY
○	ZAWÓR TERMOSTATYCZNY MTCV(B) DANFOSS
W1	PION INSTALACJI WODY BYTOWEJ
H1	PION INSTALACJI WODY POŻAROWEJ

INWESTOR	FUNDACJA WROCŁAWSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 47, 47A, 49A, 50-260 WROCŁAW		
ZADANIE	Rozbudowa istniejącego budynku oraz zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na funkcję usługową - ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną		STADIUM:  PW
ADRES	ul. Sołtysowicka 58, 51-168 Wrocław dz. nr 14/8 i 23/2dr, AM-6, obr. Sołtysowice		SKALA:  -
OPRACOWANIE	DATA	NR UPR.	PODPIS
inż. Dariusz Boreczek	01.04.2020r.	197/99/UW	
mgr inż. Małgorzata Giełza	01.04.2020r.		
mgr inż. Natalia Ostropolska	01.04.2020r.		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat pionów wodnych		NR RYS.: IS.27