

Kamienna Góra, 15.05.2020 r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nazwa postępowania: **Świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZO/3/05/2020**

1. Zamawiający informuje, że przyjęty w przedmiocie zamówienia zakres usługi obejmujący czynność określoną jako „**czyszczenie i dezynfekcja**” dotyczy kompletnej instalacji, czyli urządzeń (central), kanałów wentylacyjnych i pozostałych elementów instalacji, przy czym czyszczenie i dezynfekcję kanałów należy uwzględnić (wycenić) w Przeglądzie 1 (po zawarciu umowy).

W ramach czynności „czyszczenia i dezynfekcji” w odniesieniu do kanałów należy:

- wykonać inspekcję wstępną,
 - wyczyścić kanały,
 - dokonać badań mikrobiologicznych na potrzeby dezynfekcji,
 - przeprowadzić dezynfekcję kanałów,
 - wykonać inspekcję kanałów po wykonanym czyszczeniu,
 - ponowne wyczyścić te odcinki kanałów wentylacyjnych, które nie zostały wyczyszczone skutecznie.
2. Zamawiający zamieszcza dokumentację projektową klimatyzacji dla Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją dla Bloku Żywienia.
3. Powierzchnia kanałów w Bloku Operacyjnym i Centralnej Sterylizatorni wynosi:
- przewody wentylacyjne z blachy stalowej – ok. 914 m²
- przewody wentylacyjne elastyczne typu flex – ok. 128 m²
4. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 6 – Wykaz nawiewników HEPA (dodano 2 szt.). Wykaz ten uwzględnia filtry do instalacji Bloku Operacyjnego.
5. Zamawiający zamieszcza dodatkowo wykaz filtrów absolutnych zamontowanych w nawiewnikach Centralnej Sterylizatorni (Załącznik nr 7 – Wykaz nawiewników HEPA_Centralna Sterylizatornia).
6. W kosztach wymiany filtrów Wykonawca winien uwzględnić koszt utylizacji filtrów zdemontowanych (koszt po stronie Wykonawcy).
7. Zamawiający dopuszcza przed złożeniem oferty dokonanie przez Wykonawcę(-ów) wizji pomieszczeń i instalacji objętych zamówieniem. Zamiar dokonania wizji winien być wcześniej uzgodniony z Zamawiającym (osoba do kontaktu – Piotr Czajkowski, tel. 697 071 517). Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na funkcjonowanie Bloku Operacyjnego wizja może być przeprowadzona w godzinach popołudniowych.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część Zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na Platformie Zakupowej do dnia **22.05.2020 r. godz.12:00**.

Prezes Zarządu

Artur Mazur