

Wrocław, dnia 26 stycznia 2016 r.

## **P o s t a n o w i e n i e nr WZ.5595.474.2.2015**

Na podstawie § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.), w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) po rozpatrzeniu, po rozpatrzeniu aneksu do „Ekspertyzy technicznej” sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego Ewę Geppert i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Bronisława Smiatacza dotyczącej budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 A z określonymi następującymi wskazaniem:

1. **Podzielenie korytarzy drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nie dłuższe niż 50 m wyposażonymi w trzymacze elektromagnetyczne ograniczające rozprzestrzenianie się dymu w warunkach pożaru.**

### **wyrażam zgodę**

na spełnienie wymagań przeciwpożarowych w sposób inny niż podany w warunkach techniczno-budowlanych dla budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 A w zakresie:

1. § 68 ust.1 - Nienormatywnych parametrów klatek schodowych:
  - Klatka schodowa **K1**:
    - biegi 1,28 m,
    - spoczniki 1,06 m,
  - Klatka schodowa **K2**:
    - biegi 1,35 m,
    - spoczniki 1,18 m.
  - Klatka schodowa **K3**:
    - biegi 1,33 m,
    - spoczniki 1,19 m,
2. § 246 ust.1 - Braku przedsionków przeciwpożarowych.
3. § 271 ust.10 - Niezachowanie odległości 4 m od otworów okiennych w ścianach usytuowanych pod kątem prostym na granicy stref pożarowych (min. odległość wynosi 3,18 m).
4. § 253 - Brak dźwigów przystosowanego dla ekip ratowniczych w każdej strefie pożarowej.
5. § 247 ust.1 – Braku instalacji zabezpieczającej przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych.

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).



## Uzasadnienie

W dniu 29 grudnia 2015 r. do tut. Komendy wpłynął wniosek Pana Wojciecha Witkiewicza na spełnienie wymagań przeciwpożarowych w sposób inny niż podany w warunkach techniczno-budowlanych dla zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku „A” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 A.

Do wniosku załączono aneks do ekspertyzy technicznej opracowany przez rzeczoznawców budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w związku z rozszerzeniem zakresu postanowienia nr: WZ-5595/310-2/08 z grudnia 2008 r., z uwagi na nieujęcie w/w postanowieniu odstępstwa w zakresie zabezpieczenia poziomych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem.

Budynek **A** Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu jest budynkiem wysokim, zaliczonym do kategorii zagrożenia życia ludzi ZL II wykonanym w „B” klasie odporności pożarowej. Budynek **A** stanowi część kompleksu szpitalnego, połączony jest łącznikami **E** i **G** z sąsiednimi budynkami **B** i **H** usytuowanymi w odległości 15 m oraz bezpośrednio przylegający do budynku **C** oraz budynku kuchni i pralni.

W budynku zlokalizowano oddziały łóżkowe (urologiczny, dermatologiczny, okulistyczny, laryngologiczny, kardiologiczny, dwa chirurgiczne, nefrologiczny, ginekologiczno-położniczy), izby przyjęć, odcinek intensywnej terapii oraz centralną sterylizację. Budynek posiada ponad 200 łóżek dla pacjentów.

W budynku wykonano następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe wynikające z w/w postanowienia:

1. Oddzielono przeciwpożarowo budynek A od łączników E i H oraz od bloku C i bloku kuchni z pralnią, drzwiami i przeszkleniami w klasie odporności ogniowej EI 60.
2. Wydzielono odrębno strefę pożarową na tej samej kondygnacji umożliwiającą ewakuację pacjentów.
3. Zamknięto klatki schodowe, na wszystkich kondygnacjach, drzwiami i ścianką w klasie odporności ogniowej EI 60.
4. Wykonano ochronę klatek schodowych przed zadymieniem, poprzez wytworzenie nadciśnienia na klatkach schodowych.
5. Zapewniono ewakuację z klatek schodowych bezpośrednio na zewnątrz budynku oraz wydzielonymi pożarowo holami.
6. Wyposażenie budynku w instalacje:
  - dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
  - sygnalizacji alarmu pożaru,
  - hydrantów wewnętrznych 25 i zaworów 52,
7. Przystosowano jeden dźwig dla ekip ratowniczych poprzez: wydzielenie go drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI 30, zabezpieczono przed zadymieniem szyb dźwigowy, wykonano zasilanie dźwigu z przed głównego wyłącznika prądu.

Do obiektu zapewniono wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z istniejących hydrantów na terenie Szpitala. Dojazd pożarowy realizowany jest poprzez drogi wewnętrzne pomiędzy budynkiem A i B oraz z drugiej strony budynku.

Pozostałe wymagania dotyczą bezpieczeństwa pożarowego nie wymienione w przedmiotowym postanowieniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Borowska 138 w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

W załączeniu: aneks do ekspertyzy technicznej z grudnia 2015 r.

Otrzymuje:

✓ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
ul. H. Kamieńskiego 73a  
51-124 Wrocław



Łojosiński Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Andrzej Abudewicz  
relucja Komendanta Wojewódzkiego

Do wiadomości:

1. Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
we Wrocławiu  
ul. Kręta 28  
50-233 Wrocław
2. a/a

PF

