



Ldz. 90 – 0902/~~2019~~²⁰¹⁵/2019
Nr postępowania : 442 / 2019 / PN / DZP /RPOWM

Olsztyn, dnia 21.10.2019 r.

**Do wiadomości
wszystkich uczestników
postępowania**

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt. *Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, w ramach projektu „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 1, Działanie 1.1. , nr umowy: RPWM 01.01.00-28-000217-00) do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.*

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia uprzejmie odpowiedź na otrzymane zapytanie.

PYTANIA DO CZĘŚCI NR 11

Pytania nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza, aby gniazda wyjściowe realizowane były za pomocą dodatkowej listwy? Zasilacze UPS o tej mocy rzadko wyposażone są w gniazda wyjściowe, najczęściej posiadają terminale, do których podłączane są przewody.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza aby gniazda wyjściowe realizowane były za pomocą dodatkowej listwy pod warunkiem że spełni ona minimalne wymagania podane w przetargu co do ilości i jakości poszczególnych gniazd.

Z poważaniem

KANCLERZ


dr inż. Aleksander Socha

Sporządziła: Anna Adamkiewicz

