

Wytyczne do zamówienia nr CKiS-2231-13/AT/19 z dnia 16.10.2019 roku

Przystosowanie systemu Oddymiania (SOD) klatki schodowej do wymagań przepisów oraz zapisów zawartych w postanowieniu KWSP w Gdańsku (nr dokumentu WZ.5595.172.3.2019.PW)

W zakresie prac w szczególności będzie:

- demontaż istniejących dwóch klap oddymiających
- montaż nowych dwóch klap dymowych wyposażonych w siłowniki,
- demontaż dwóch okien ściennych,
- montaż dwóch okien oddymiających wyposażonych w siłowniki,
- przystosowanie Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP do współpracy z SOD poprzez montaż dwóch dodatkowych adresowalnych czujek optycznych. Podłączenie SOD do istniejących modułów SSP. Oprogramowanie SSP w tym wydzielenie sekcji logicznej klatki schodowej.
- Wydzielenie wraz z pomiarami dwóch obwodów zasilających dla SSP i SOD przed wyłącznika głównego prądu,
- montaż centrali oddymiania kompletu wraz z dwoma przyciskami oddymiającymi
- wykonanie dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. pożarowych,

Wszystkie użyte urządzenia i materiały muszą posiadać Certyfikaty posiadające zgodność z normami i/lub świadectwa dopuszczenia CNBOP

D Y R E K T O R  
Centrum Kultury i Sztuki

*Joanna Grabowska*

CENTRUM KULTURY I SZTUKI  
83-110 Tczew, ul. St. Kord. Wyszyńskiego 10  
tel. 058 531 07 07, 058 531 04 64  
NIP 593-19-06-810