

WUOZ-ZN.5183.108.2021.KPS

Zarząd Lokali Miejskich
90-514 Łódź, Al. T. Kościuszki 47

wpl. dnia 2021-04-02

L. Dz. Podpis

D. Karoluk

07.04.2021

Łódź,

2021-03-29

Zarząd Lokali Miejskich
al. Tadeusza Kościuszki 47, 90-514 Łódź

W odpowiedzi na pismo znak: RONZ.4209.10.2021 z dnia 14.01.2021 r. (data wpływu: 22.02.2021 r.) w sprawie podania warunków dotyczących zamontowania nowego oświetlenia na elewacji zabytkowego budynku położonego w Łodzi przy ul. Wapiennej 60, Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawia następujące stanowisko.

Przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym ujętym w gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi.

Obecnie na elewacji budynku są samowolnie zamontowane 3 lampy (typu plafon), które nie harmonizują z historycznym obiektem, stanowią niepożądany element elewacji oraz zakłócają jej walory kompozycyjne. Umieszczenie współczesnych elementów spowodowało zmianę wyrazu i charakteru elewacji zabytkowego budynku. Wygląd elewacji ma ogromny wpływ na odbiór wizualny obiektu.

W związku z powyższym należy zdemontować wskazane 3 lampy a nowe oświetlenie możliwe jest wyłącznie w formie i kolorystyce nawiązującej do historycznej nieruchomości. Ponadto miejsce umieszczenia lamp powinno być dostosowane do kompozycji i podziałów architektonicznych elewacji budynku. Natomiast okablowanie związane z ich instalacją należy poprowadzić w miejscach niewidocznych z jak najmniejszą ingerencją w substancję zabytkową.

Jednocześnie Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia, iż projekt oświetlenia planowanego do wykonania we wskazanej lokalizacji należy przedłożyć do tut. Urzędu w celu uzyskania akceptacji.

Zarząd Lokali Miejskich
RON "Zachód"

wpl. dnia 07-04-2021

L.dz. Podpis

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Aleksandra Stępień

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa

Sprawę prowadzi:

Karolina Popłońska-Skoczek – Starszy inspektor ochrony zabytków nieruchomych, tel. (42) 631 78 93



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
90-425 Łódź, ul. Piotrkowska 99,
tel.: (+48) 42 631 78 92, fax: (+48) 42 630 17 83
e-mail: sekretaria@wuoz-lodz.pl
<http://www.wuoz-lodz.pl/bip/>
eUAP/WUOZ-Lodz/Skrytka

Administratorem danych osobowych jest
Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Dane przetwarzane są w celu realizacji
czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wuoz-lodz.pl
w zakładce ochrona danych osobowych lub pod numerem telefonu /(+48) 42 631 78 92