



ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY

Dotyczy: dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - klasycznego w trybie podstawowym polegającym na wyborze najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt. 1 Ustawy pzp na: dostawę i zakup materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznych. Znak postępowania 183/2022

Znak sprawy 16WOG-SZP2712.31.2022

ZAPYTANIE

pozycja 15. Czy Zamawiającemu chodzi o świetlówkę liniową, czy PIN?
pozycje 23 i 24. Czy Zamawiający dopuszcza większy kąt świecenia przy zachowaniu pozostałych parametrów?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

poz. 15 formularza cenowego materiałów elektrycznych:

świetlówka LED 37W T5 6000K lub 6500K pin, 1450 mm, 230V

poz. 23 i 24 formularza cenowego materiałów elektrycznych:

zamawiający dopuszcza dostawę Tub LED o większym kącie świecenia przy zachowaniu pozostałych parametrów

Zamawiający do odpowiedzi dołącza zaktualizowany formularz cenowy w związku z powyższym wymaga złożenia oferty na aktualnym dokumencie. W przypadku złożenia niezaktualizowanego formularza zamawiający będzie żądał dostawy zgodnie z udzielonymi odpowiedziami.

Zamawiający informuje, że na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.) art. 248.

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań.

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom.

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej, zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacji.

W oparciu o powyższe informujemy, że czas na zadawanie pytań upłynął w dniu 02.06.2021r., Zadane pytania po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

**Kierownik
Sekcji Zamówień Publicznych**

Violetta FILIPOWICZ

