

SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA RUR OCHRONNYCH

OZNACZENIA:
1–PROJEKTOWANA RURA PRZEWODOWA PREIZOLOWANA DN250/400;
2–PROJEKTOWANA RURA PRZEWIERTOWA STALOWA, ø559,0x12,5 mm
3–PŁOZY DYSTANSOWE Z POLKAMI WYKONANE Z PE 12 ELEMENTÓW NA PIERŚCIEŃ DLA RURY ø400, WYSOKOŚĆ PŁOZY 50mm
4–RURA ø40 PE –TELEKOMUNIKACYJNA – WTÓRNIK
5–MANSZETA ELASTYCZNA Z OPASKAMI ZE STALI KWASOODPORNEJ ø559/400 L=650mm
6–MANSZETA ELASTYCZNA Z OPASKAMI ZE STALI KWASOODPORNEJ ø88,9/40
7–KRÓCIEC STALOWY ø80 – ZAMONTOWANY NA KOŃCÓWCE RURY OSŁONOWEJ PO WYKONANIU PRZEKROCZENIA
8–USZCZELNIENIE NIEDZIELONE

PRZEKRÓJ A–A



PRZEKRÓJ B–B



WYTYCZNE USZCZELNIENIA



Inwestor	**PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 43-100 TYCHY, ul. KUBICY 6**
Inwestycja	**"LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIE DZIELNICY WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO-SIECI CIEPŁOWNICZE W/P"**
Zadanie 2	**PRZEKROCZENIE TORÓW KOLEJOWYCH PKP RELACJI KATOWICE-ZWARDOŃ W km 17.360^0 - 17.362^1 SIECIĄ CIEPŁOWNICZĄ 2xDN250/400**
Adres	**TYCHY - WILKOWYJE**
Faza oprac.	**PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY**
Nazwa rys.	**PROFIL PODŁUŻNY**

Data: 2019.01	Imię i nazwisko	Nr.upraw.	Podpis	Branża: CIEPŁOWNICZA	
Projektował	mgr inż. Tomasz TAPPER	SLK/7015/POOS/09		Nr rys.	X-22/Z/1
Opracował				Nr prog.	
Sprawdził	mgr inż. Jerzy TAPPER	565/78		Ilość rys.	9
				Skala	1:50

X-22/Z

"TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA
40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028
e-mail: biuro@tb-projekt.pl