

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych
w Sosnowcu
Dział Nawierzchni, Obiektów Inżynieryjnych,
Budynków i Budowli, Ochrony Środowiska
oraz Szkód Górniczych
ul.3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec
T: + 48 32 710 40 00
T: + 48 32 710 40 46
elzbieta.krolikowska@plk-sa.pl
www.plk-sa.pl

Sosnowiec, dnia 14.12.2018r.

Nr IZDKe-505/337/2018
Na pismo Nr 401/TT/11/18

**TB – PROJEKT
TAPPER – BARON Spółka Jawna
ul. Zamkowa 45
40-413 Katowice**

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowlanego–zamiennego przejścia 2-ch ciepłociągów
Dn 250/400 pod torami kolejowymi linii nr 139 Katowice – Zwardoń
w km 17.360⁹ i 17.362³ oraz linii nr 169 Tychy – Orzesze – Jaśkowice
w km 0.394 i 0.396 /wspólny przewiert/, na działkach PKP S.A.
o numerach:814/91; 816/91; 810/86; 380/91

W odpowiedzi na Państwa w/w pismo, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu uzgadnia projekt budowlany - zamienny do
projektu przejścia 2-ch ciepłociągów Dn250/400 pod torami kolejowymi w lokalizacji j.w.
uzgodnionego za pismem Nr IZDKe-505/164/2017 z dnia 11.07.2017r.

Wprowadzone zmiany dotyczą zmiany parametrów sieci ciepłowniczej z 2 x Dn 250/450
na 2 x Dn 250/400 oraz zmiany średnicy rur przeciskowych z Ø 610 na Ø 559 co
pozwoli jednocześnie zrezygnować z zabudowy konstrukcji odciążającej tory.

Pozostałe warunki uzgodnienia pozostają bez zmian.

1 egz. projektu budowlanego – zamiennego pozostawiamy w akcie sprawy.

Opracowano zgodnie z zapisami Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS
Procedura SMS PW-11 „Współpraca z wykonawcami robót inwestycyjnych”.


DYREKTOR ZAKŁADU
Zbigniew Gawracz

Opracowała: Elżbieta Królikowska, t: +48 32 710 40 46