



GMINA MIASTA TYCHY  
al. Niepodległości 49; 43-100 Tychy  
tel. 32 776 33 33; fax 32 776 33 44  
www.umtychy.pl; poczta@umtychy.pl  
NIP: 646 00 13 450; REGON: 276255507



WYDZIAŁ KOMUNALNY,  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
I ROLNICTWA

Tychy, dnia 7 kwietnia 2017 r.

IKO.7012.6.36.2017.AG

TB-PROJEKT  
Tapper-Baron sp.j.  
ul. Zamkowa 45  
40-413 Katowice

**Dotyczy:** uzgodnienia branżowego projektowanych sieci ciepłowniczych w zakresie realizowanego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych od punktu P w rejonie ul. Budowlanych i Wojska Polskiego do punktu X w rejonie ul. Browarowej”.

W nawiązaniu do pisma z dnia 31 marca 2017r. w sprawie j.w., Urząd Miasta Tychy, Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa uzgadnia trasę projektowanej sieci ciepłowniczej w zakresie kolizji z siecią oświetlenia ulicznego oraz siecią kanalizacji deszczowej będących własnością Gminy Miasta Tychy, zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:

- w pobliżu urządzeń należących do sieci oświetlenia drogowego, roboty należy wykonywać ręcznie pod odpłatnym nadzorem pracownika firmy P.U.H. „ELMAX” Jan Żywicki z siedzibą przy ul. Fabrycznej 25, 43-100 Tychy. Osobą do kontaktów z ramienia firmy P.U.H. „ELMAX” jest Pan Wiesław Cedro (tel. 728-933-535, 32-217-32-47 lub e-mail: serwis@elmax.tychy.pl),
- brak zleconych nadzorów podczas wykonywania robót będzie skutkowało w przyszłości obciążeniem inwestora/wykonawcy kosztami usunięcia ewentualnych awarii,
- wszelkie prace wykonywane w okolicach urządzeń linii oświetleniowej należy wykonywać ręcznie i poprzedzać przekopami kontrolnymi,
- w przypadku uszkodzenia kabla oświetleniowego nie dopuszcza się stosowania muf kablowych – należy ułożyć nowe przęsło kablowe,
- ewentualne kolizje, zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,
- sposób przebudowy i zabezpieczenia kabli obcych uzgodnić z ich właścicielem.

Powyższe uzgodnienie jest ważne przez okres 2 lat od daty wydania.

**O rozpoczęciu robót należy powiadomić tutejszy Wydział.**

Z poważaniem

NACZELNIK  
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  
  
mgr Anna Warzecha

W załączeniu:  
mapy

IKO a/a

URZĄD MIASTA TYCHY  
Wydział Komunalny,  
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Załącznik do pisma o znaku:





140.7012.6.56.2017.AG  
z dnia 07.04.2017r

# OZNACZENIA:

== : == : == PROJEKTOWANA SIĘĆ CIEPLNA

== : == : == SIĘĆ CIEPLNA  
POZA ZAKRSEM UZGODNIENIA

— — — ZAKRES UZGODNIENIA ZADANIA 3A

Inwestor	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. 43-100 TYCHY, ul. KUBICY 6				
Inwestycja	"LIKWIDACJA KOTŁOWNI WILKOWYJE. PODŁĄCZENIE DZIELNICY WILKOWYJE DO MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO-SIECI CIEPŁOWNICZE W/P"				
Zadanie 3A	BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W/P OD PKT "P" W REJONIE ul.BUDOWLANYCH I WOJSKA POLSKIEGO DO PKT "X" W REJONIE ul.BROWAROWEJ				
Adres	TYCHY - WILKOWYJE				
Faza oprac.	PROJEKT BUDOWLANY				
Nazwa rys.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				
Data: 2017.03	Imię i nazwisko	Nr.upraw.	Podpis	Branża: CIEPŁOWNICZA	Nr proj.  X-24 UZG BRANŻ
Projektował	mgr inż. Eugeniusz BARON	1925/94		Nr rys.	
Opracował	mgr inż. Katarzyna SUCHY			Il.rys.	
Sprawdził	mgr inż. Jerzy TAPPER	565/78		Skala: 1:500	
 "TB-PROJEKT" TAPPER-BARON SPÓŁKA JAWNA 40-413 KATOWICE ul. ZAMKOWA 45 tel. 32 3587878, fax. 32 3291028 e-mail: biuro@tb-projekt.pl					