

LEGENDA:

- zasilanie C.O.
  instalacja projektowana prowadzona w podłodze
- powrót C.O.
  instalacja projektowana prowadzona w podłodze
  zasilanie C.O.
- zasilanie C.O.
  instalacja istniejąca prowadzona pod stropem/po ścianie
- powrót C.O.
  instalacja istniejąca prowadzona pod stropem/po ścianie

- pion instalacji C.O. (istniejący)
- pion instalacji C.O. (projektowany)
- grzejnik płytowy z zasilaniem dolnym i zaworem termostatycznym

Opis pomieszczenia
+20 °C Φwym: 612 W — obliczeniowa temp. wewnętrzna; wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu

Opis grzejnika
wynikowa moc grzejnika; wielkość grzejnika
Φ=424 W 33 VK600 [600 mm]
typ grzejnika

UWAGA:
NA ZEJŚCIU INSTALACJI PIONAMI W DÓŁ NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWORY REGULACYJNE NP. STAD_odw firmy IMI TA

projekt---architektura maciej---lesisz
poznań ul. łozowa 84/9 — tel. 691 403 607 — maciejlesisz@gmail.com

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek laboratoryjno - biurowy "E"
ul. Forteczna 12 61-362 Poznań

Przebudowa istniejącego laboratorium w parterze budynku "E" Instytutu Metali Nieżelaznych oddział w Poznaniu, w celu wykonania nowych stanowisk laboratoryjnych wraz z zapleczem sanitarnym i badawczym

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA
instalacja grzewcza

PROJEKTANT:
mgr inż. Ryszard Kaźmierczak nr upr. 7131/169/P/2002
SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Dariusz Zdunek nr upr. WKP/0169/PWOS/16

NR RYS.
S_3

DATA: 03.2023
SKALA: 1:100