

Wąbrzeźno, dnia 18 kwietnia 2025 r.

Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Kętrzyńskiego 121 A, 87 – 200 Wąbrzeźno

RW TBS 1/2025

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.:

**„Budowa budynku wielorodzinnego 24-lokalowego przy ul. Bp. J. Dantyszka 12 w Wąbrzeźnie pod
wynajem z możliwością dojścia do własności.”**

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.) dalej w skrócie Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) dla przedmiotowego zamówienia.

Pytanie nr 1

Zgodnie z obowiązującą normą współczynnik przenikania ciepła okien winien wynosić $U_w = 0,9$

$W/(m^2 \cdot K)$. W dokumentacji wskazano współczynnik 1,1. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Okna i drzwi balkonowe z profili PCV w kolorze białym, z funkcją rozszczelniania i nawiewnikami higrosterowanymi, trójszybowe - $U_{max} \leq 0,9 W/m^2K$. Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych powlekanych, w kolorze białym, szkło bezpieczne, $U_{max} \leq 1,1 W/m^2K$. Pozostała część opisu zgodna z pkt. 5.2.1 opisu technicznego. Wartości współczynnika przenikania ciepła zgodne z aktualnymi wymaganiami – Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Załącznik nr 2 do warunków technicznych.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SWZ.
Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

*Prezes Zarządu
Marian Świś*

Otrzymują:

Wykonawca ubiegający się o zamówienie w formie „Komunikatu publicznego” za pośrednictwem platformazakupowa.pl.