


W tablicy licznikowej na klatce schodowej należy zabudować rozłącznik bezpiecznikowy 35A, tablicę licznikową trójfazową, ogranicznik mocy 3 fazowy 25A

Rozdzielnica, 60 A, IP 40, IK 09 (z drzwiami), II klasa ochronności, metaliczny szary i biel tytanowa



	RM/4
	1
	5000
	10
	YDYżo 5x2,5
	Kuchenka elektryczna
	Kuchnia