


## OZNACZENIA:

- zawór kulowy, gwintowany, do gazu
- DN20 — rura stalowa bezszwowa czarna, podano wymiar
- GAZ 1 — oznaczenie i numer pionu gazowego

**UWAGI:**
- posadowienie szafki gazowej powinno zapewniać montaż kurka głównego na wysokości min. 0,5m nad poziomem terenu
- przewody gazowe prowadzić pod stropem pomieszczeń

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRAC REMONTOWYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. JANASA 21,
W RUDZIE SLĄSKIEJ

ADRES

RUDA ŚLĄSKA 41-700, ul. JANASA 21

OBIEKT

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

TEMAT RYSUNKU

# INSTALACJA GAZU -RZUT PIWNICY

| | | |
|---|---|---|
| branża | ARCHITEKTURA – TECHNOLOGIA | faza PB |
| zespół | imie i nazwisko | nr upr. |
| opracował | mgr inż. ANNA KACZMAREK–WYPYCH | SLK/4775/PWOS/13 |
| opracował | mgr. inż. ŁUKASZ KACZMAREK | |
| inwestor | MIASTO RUDA ŚLĄSKA<br>PLAC JANA PAWŁA II 6<br>41–709 RUDA ŚLĄSKA | |
| zarządca | MPGL TBS Sp. z o.o.<br>UL. 1 MAJA 218<br>41–710 RUDA ŚLĄSKA | |

| SKALA | DATA | NR RYSUNKU |
|---|---|---|
| 1:80 | MAJ 2021 | IS06 |

Termo expert S.A.