

### Modyfikacja ogłoszenia oraz odpowiedź na pytania do treści Ogłoszenia

**Dotyczy: ogłoszonego konkursu ofert nr DZP.26.1.200.2021 na: Wykonanie zabezpieczenia zgodnie z zaleceniem z ekspertyzy technicznej, poprzez rozbiórkę budynku mieszkalnego do poziomu parteru z pozostawieniem stropu nad piwnicą, celem jednoznacznej eliminacji zagrożenia wystąpienia awarii budowlanej na terenie nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 169 w Łodzi**

Zamawiający: Zarząd Lokali Miejskich – udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły w dniu 28 września 2021 r. za pośrednictwem portalu [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl).

#### Pytania Wykonawcy:

1. Czy nośność stropu piwnicy jest na tyle stabilna, iż można rozbierać obiekt koparką, czy rozbiórka tylko ręczna?
2. Proszę o podanie ilości śmieci komunalnych do utylizacji z obiektu

#### Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Nośność stropu może nie wytrzymać rozbiórki mechanicznej, dlatego rozbiórkę obiektu należy przeprowadzić sposobem ręcznym.
2. Należy przyjąć orientacyjną ilość odpadów komunalnych z obiektu ok. 15% kubatury, czyli ok. 30 m<sup>3</sup>

**Jednocześnie zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do 30.09.2021r do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2021r o godzinie 10:10.**

Zatwierdził

*Jarosław Gąsiorek*  
*Kierownik Wydziału Zamówień*  
*Publicznych*