



LEGENDA:

1 łącznik 1-biegunowy podtynkowy

2 łącznik 2-biegunowy podtynkowy

3 Gniazdo wtyczkowe podtynkowe podwójne 2x2P+Z 16A

4 Gniazdo wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A

5 Gniazdo wtyczkowe natynkowe 400V 32A

6 Czujnik ruchu 180°

7 Wypust zasilający 230V

8 Wypust zasilający 400V

9 Główna szyna wyrównawcza

10 Korytko kablowe 100mm inst. sterownicze

11 Korytko kablowe 200mm inst. elektryczne

TYPY OPRAW OŚWIELENIOWYCH

12 OPRAWA EWAKUACYJNA ŚCIEŃNA LED 2W 3H 212lm Z PIKTOGRAEM Z ATESTEM CNBP

13 OPRAWA HERMETYCZNA LED IP66 31W 4120lm 4000K

14 PŁAFONIERA LED 10W IP54 4000K 950lm

15 OPRAWA NASTROPOWA LED 2x12,5W 4000K 3320lm Z REASIREM

16 NAŚWETLACZ LED IP66 19W 3000K 2010lm

17 OPRAWA AWARYJNA LED 1,2W 3H 212lm Z ATESTEM CNBP

Jednostka Projektowa: WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE

„MELBUD” S.P. S. K. A. C. 87-100 TORUŃ, UL. TRAMWAJOWA 12
TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558 NIP- 956-00-09-024
Nr konta PKO BP II/O Toruń 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475
e-mail: melbud@melbudtorun.pl

INWESTOR:

Toruńskie Wodociągi sp. z o.o ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

NAZWA OBIEKTU:
Obudowa studni nr 4 oraz jej podłączenie do sieci wodociągowej wody surowej na terenie UJV Czarniewice wraz z modyfikacją systemów pomiarowych i energetycznych stacji

ADRES INWESTYCJI:

Modernizacja stacji wodociągowej w Czarniewicach

PROJEKTANT:
mgr inż. Arkadiusz Fumański

tytuł uprawnień:
SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA
W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH
LDD/1822/P00E/12

data:
1.1.2017

podpis:

skala:

branża:
E
PROJEKTOWANIE

NAZWA RYSUNKU:

Rzut budynku - instalacje elektryczne ogólne

NR RYS.
E-4