IST. LATARNIA DO WYMIANY. SŁUP H–5 M STALOWY, OCYNKOWANY, OPRAWA PARKOWA 32LEDS 52W 500 mA

PROJ. RURA OCHRONNA AROT TYPU DVK 75 L–5m

PROJ. YKYżo 5x4mm² PO IST. TRASIE

	Projektowany słup oświetleniowy stalowy ocynkowany, z okrągły o wysokości 5m gr. 3mm, montowany na fundamencie F100 oprawą parkową o mocy 52 W, 4000K 32Leds 500 mA Słupy wyposażone w złącza typu IZK w wkładką 5A.
	Projektowany kabel oświetleniowy typu YKYżo 5x4mm² układany w ziemi na głębokości 0,7m, według opisu.
rura ochronna	Projektowana rura osłonowa DVK 75
Rs100	Projektowany uziom z pręta FeZn fi 20 (3 pręty po 6m każdy)
+	Demontaże
UWAGA:	Kable układać minimum 0,5m od istniejących kabli energetycznych i uzbrojenia terenu. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu drzew należy chronić ich systemy korzeniowe.

Jednostka Projektowa: **WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „MELBUD" SPÓŁKA C. 87-100 TORUŃ UL. TRAMWAJOWA 12**
TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558 NIP: 956-00-09-024
Nr konta PKO BP II/O Toruń 13 1020 5011 0000 9202 0013 5475
e-mail: melbud@melbudtorun.pl

INWESTOR:
Toruńskie Wodociągi sp. z o.o ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

NAZWA OBIEKTU:
Obudowa studni nr 4 oraz jej podłączenie do sieci wodociągowej wody surowej na terenie UW Czerniewice wraz z modyfikacją systemów pomiarowych i energetycznych stacji

ADRES INWESTYCJI:
Modernizacja stacji wodociągowej w Czemiewicach

branża: E PROJ. BUDOWLANY

PROJEKTANT:	nr uprawnień:	data:	podpis:	skala:
mgr inż. Arkadiusz Furmański	**SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH LOD/1922/POOE/12**	11.2017		

NAZWA RYSUNKU:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NR. RYS:
E-6