



PŁOCK

Płock, dnia ²⁷... stycznia 2023 r.

WSK-II.7011.1.3.2023.EM

**Wydział Inwestycji i Remontów
w/m**

dotyczy: **wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ciągu naskarpowego i zagospodarowanie działek przy ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze”, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 470/8, 470/3, 469/4, 469/6, 473/3, 473/2, 474/1, 474/2, 480, 484/27 obręb 0008 – Śródmieście oraz 1/22, 1/11, 1/12, 1/19, 1/20, 1/13 obręb 0011 - Wiśla.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2023 r. w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu ww. inwestycji, Referat Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych informuje, iż:

1. wody opadowe i roztopowe można odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej kd300 (zlokalizowanej na dz. nr ew. 470/3) z odprowadzeniem do kolektora deszczowego w ul. Kazimierza Wielkiego;
2. w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych w sposób grawitacyjny w całości do kolektora deszczowego zlokalizowanego w ul. Kazimierza Wielkiego, część z nich można odprowadzić do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie ww. zadania inwestycyjnego (ze względu na zły stan techniczny kanałów na tym terenie co zostało ustalone podczas przeglądu i inspekcji TV, należy je wymienić lub poddać renowacji) lub do poletka rozsączającego zlokalizowanego na podskarpiu;
3. po wykonaniu badań geotechnicznych podłoża gruntowego należy przeanalizować zasadność wykonania drenażu;
4. zakazuje się odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji sanitarnej;

5. kanalizację deszczową należy zaprojektować zgodnie z Wytycznymi do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock zawartymi w Zarządzeniu nr 1585/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”.

Zarządzenie dostępne jest na stronie internetowej <http://nowybib.plock.eu>.

6. w celu wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, trasę projektowanej sieci uzgodnić na naradzie koordynacyjnej Zespołu usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu w Urzędzie Miasta Płocka;
7. ze względu na lokalizację planowanej inwestycji w rejonie Skarpy Wiślanej projekt techniczny zaopiniować u Geologa Miasta;
8. projekt techniczny projektowanej sieci kanalizacji deszczowej uzgodnić w Referacie Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Spraw Komunalnych;
9. warunki techniczne ważne są przez okres trzech lat od daty wydania.

KIEROWNIK
Referatu Eksploatacji Infrastruktury Komunalnej
D. Rogońska
Danuta Rogońska

Załącznik:

- kopia protokołu z przeglądu i inspekcji TV kanalizacji deszczowej ul. Kazimierza Wielkiego 13 skarpa – muzeum.

Otrzymują:

1. Adresat;
2. WSK-II.- a/a.

Oprac. E. Mróz
tel. 24 367 17 63