KS 2

1:100

Pp.572,00 m.n.m.

Hektometry	Odległości	Spadki Długości Średnica, materiał	Odpływ Dopływ Rzędne dna kanału	Rzędne terenu lub nawierzchni	
0	0.00		2.88 575.03	577.91	Proj. włączenie do kanału KS 1 Ø0,3, Rz.d.=575.03 #1.0m
	16.69	5‰ PVC Ø160	2.61 575.11	577.72	#1.0m
	25.17	5‰ PVC Ø160	2.60 575.12		
			3.30 575.15	578.45	#1.2m
	66.13		2.36 575.32	577.68	#1.0m
	87.61		4.90	580.30	
	91.53		4.87 575.42	580.29	#1.2m
1	139.84		4.59	580.20	
	148.54		4.53 575.64	580.17	#1.2m
	171.26		4.36	580.10	
2	204.23		3.93	579.80	
	208.54		3.93 575.88	579.81	#1.2m
	268.54		3.86 576.12	579.98	#1.2m
	276.59		3.84	580.00	
3	328.54		3.53 576.36	579.89	#1.2m
	386.52		2.81 576.60	579.41	#1.0m
4	422.39		2.90 576.72	579.62	#1.0m
	451.12		2.94	579.80	
	456.47		2.90 576.88	579.78	#1.0m
	486.37		2.70	579.70	
5	503.93	487.24m	2.71 577.07	579.78	#1.0m
	509.03	5‰ PVC Ø160	2.71 577.09	579.80	
	513.10	19.47	2.09	579.20	
	518.26	3.42	2.46	579.60	
	523.40	1.27	2.51 577.16	579.67	#1.0m
	528.98	16.49‰	2.51 577.23	579.74	#1.0m
	549.67		2.43	580.00	
	572.46		2.50 577.95	580.45	#1.0m
	579.50		2.50 578.09	580.59	#1.0m
	585.07		2.70	581.20	istniejąca studzienka betonowa
	592.26		2.50 578.58	581.13	przepust Ø300, Rz.d.=579.43
	595.61		2.50 578.71	581.26	#1.0m
	617.66		2.50 578.99	581.49	#1.0m
	631.77		579.10	581.43	ogrodzenie
	636.60		2.26	581.40	
	640.73		2.23 579.17	581.40	#1.0m
	681.12		2.07 579.33	581.40	#1.0m
	668.94		2.23	581.60	#0.625m
	677.85		2.24 579.47	581.71	#1.0m
	688.98		2.07 579.56	581.63	#1.0m
	698.28		1.93 579.63	581.56	#1.0m
	706.46		1.80 579.70	581.50	#0.425m
	714.24		1.97 579.76	581.73	#0.425m
	721.07		2.10 579.81	581.91	#0.425m
	731.57		2.13 579.95	582.08	#0.425m
	739.58		2.07	582.20	
	744.43		2.10 580.24	582.34	#0.425m
	758.20		580.41	582.73	ogrodzenie
	761.23		2.40 580.44	582.84	#0.425m
	783.12		2.55 580.71	583.26	#0.425m
8	799.10		2.77 580.79	583.56	#0.425m
	807.03		2.97 580.83	583.72	#0.425m
	809.83		3.01 580.85	583.80	#0.425m
	817.54		2.82 580.89	583.71	#0.425m
	826.04		3.02 580.93	583.95	#0.425m
	831.38		3.01 580.95	583.96	#0.600m
	840.40		2.94 581.00	583.94	#0.600m
	856.99		3.03 581.08	584.11	#0.600m
			2.00 582.11		Proj. włączenie kanału KS 2.1 Ø0,2, Rz.d.=581.08
	871.78			582.19	584.26	ogrodzenie
	878.95		2.11	582.22	584.33	#0.600m
	895.08		2.20	582.30	584.50	#0.600m
9	900.13		2.25	582.36	584.60	ogrodzenie
	920.88		2.21	582.43	584.64	#0.600m
	932.74		2.10	582.58	584.67	#0.600m
	942.73		2.00	582.70	584.70	#1.0m
	950.33		2.11	582.86	585.02	ogrodzenie
	960.42		2.30	583.07	585.31	#1.0m
	979.17		2.37	583.16	585.53	#1.0m
	998.72			583.26	585.69	ogrodzenie
10	1002.98		2.45	583.28	585.73	#0.600m
	1011.54			583.33	585.84	ogrodzenie
	1017.74		2.56	583.36	585.92	#0.600m
	1024.02			583.39	586.00	ogrodzenie
	1038.83		2.73	583.46	586.19	#1.0m
	1048.40		2.17	584.02		Proj. włączenie kanału KS 2.3 Ø0,2, Rz.d.=583.49
	1054.77		2.17	584.15	586.32	#1.0m
	1058.61			584.18	586.40	ogrodzenie
	1066.13		2.24	584.27	586.45	#1.0m
	1082.90		2.30	584.25	586.50	#1.0m
	1095.61		2.41	584.35	586.76	#1.0m
11	1105.52			584.43	586.93	ogrodzenie
	1122.92		2.56	584.49	587.05	#1.0m
	1136.54		2.70	584.58	587.28	#1.0m
	1140.87		2.20	585.08		Proj. włączenie kanału KS 2.4 Ø0,2, Rz.d.=584.58
	1147.20					ogrodzenie
	1152.01		2.29	585.16	587.45	#1.0m
	1158.30		2.18	585.25	587.43	#1.0m
	1166.18			585.29	587.22	ogrodzenie
			1.66	585.34	587.00	#1.0m

Pp.1 z wylewki

Pp.2 z wylewki

Pp.3 z wylewki

90.2 L=1166.18m

103.41m (10.49‰) 12.58‰ 5.54‰ 12.5‰ 18.16‰ 12.4‰ 21.85m 15.36‰ 137.76m 2.85m 20.9‰ 11.69‰ 15.4‰ 78.40m (9.5‰) 12.9‰ 57.11m 17.40‰ 15.4‰ 43.27m

Istniejąca kanalizacja sanitarna

Inwestor:	Gmina Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ	Pracownia projektowa 32-084 Kleszczów 464, tel./fax +48 12 280 47 40 e-mail: biuro@rolarbian.pl, NIP: 945-13-00-996 www.rolarbian.pl	
Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI NOWA BIAŁA I KREMPACHY		Projektował:	mgr inż. Marcin Gilkeli upr.nr. 81/88 specjalność: wod-kan.
Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej w Krempachach.		Opracował:	mgr inż. Marcin Gilkeli mgr inż. Michał Suder
Treść: Profil podłużny kanału KS 2.		Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Gilkeli upr. nr. 7/2004/POM specjalność: wod-kan.
Branża: INSTALACYJNA	Faza: PW	Skala: 1:100/1000	Data: II/2015
			Nr rys. 6 / Ilość rysunków: 46