

Białystok, dnia 05.02.2020 r.

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu  
nr 3/PN/2020**

**Dotyczy:** postępowanie numer: 3/PN/2020 na „*Remont budynku nr 32 na terenie kompleksu K – 466 Osowiec*”.

Zamawiający - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie parametrów papy termozgrzewalnej do pokrycia dachu.

**Odpowiedz:**

Papa polimerowo asfaltowa zgrzewalna na SBS gr 5,2 mm bez tolerancji w dół.

**Pytanie nr 2**

Wg. Pozycji nr 13 z przedmiaru należy przemurować kominy, w tym celu należy użyć cegły pełnej czy innego materiału?.

**Odpowiedz:**

Cegła budowlana pełna, klinkierowa o wym. 25x12x6,5 cm kl. 45.

**Pytanie nr 3**

Proszę o podanie warstw podbudowy pod wykonanie utwardzenia z kostki brukowej.

**Odpowiedz:**

Gr. warstwy określono w kosztorysie w poz. 44. Piasek stosowany do wykonania warstw pomocniczych (odsączających i odcinających) powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113. Ilość i gr warstw podano w poz. 44 i 45 przedmiaru robót.

**Pytanie nr 4**

Wg pozycji nr 47 z przedmiaru należy wykonać chodniki z kostki kolorowej, proszę o podanie kolorystyki a najlepiej projektu zagospodarowania terenu.

**Odpowiedz:**

Kolorystyka kostki - grafitowa i czerwona. Sposób wykonania – odtworzenie istniejącego chodnika z zachowaniem istniejących rzędnych. Całkowitą ilość podano w poz. 47 przedmiaru robót.

**Pytanie nr 5**

Wg pozycji nr 49 z przedmiaru należy wykonać charakterystykę energetyczną. Proszę o sprecyzowanie, czego i na jakich warunkach ma dotyczyć ta charakterystyka energetyczna.

**Odpowiedz:**

Charakterystyka energetyczna powinna zawierać zalecenia i rekomendację, które pozwolą zmniejszyć wymagania energetyczne obiektu. Powinna być sporządzona przez osoby posiadające do tego uprawnienia. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1984), Dz.U. z 2015r. poz. 376.

**Pytanie nr 6**

Wg pozycji nr 71 z przedmiaru należy zamontować nadproża L-19. Zamawiający dopuszcza stosowanie nadproży stalowych czy muszą być wbudowane nadproża prefabrykowane?

**Odpowiedz:**

Nadproża jakie powinny być zastosowane określa nr i pozycja KNR podana w poz. 71 przedmiaru.

**Pytanie nr 7**

Wg pozycji nr 72 z przedmiaru należy zamontować drzwi antywłamaniowe klasy c. Proszę o doprecyzowanie gdyż klasy drzwi są od RC1 RC4.

**Odpowiedz:**

Drzwi stalowe pełne zewnętrzne, ciepłe, dwuskrzydłowe o wym. 1.5 x 2,05 cm, klamka + 2 zamki antywłamaniowe klasy C szt. 1 - Drzwi stalowe pół pełne (szklenie na wys.1,0 m) wewnętrzne, ciepłe, dwuskrzydłowe o wym. 1.5 x 2,05 cm, klamka + 2 zamki antywłamaniowe klasy C szt. 1. W obydwu przypadkach skrzydło czynne szer. 1.0m.

**Pytanie nr 8**

W pozycji nr 73 z przedmiaru należy zamontować drzwi aluminiowe półpełne. Proszę o przedstawienie widoku stolarki i podania pełnej specyfikacji.

**Odpowiedz:**

Drzwi stalowe pełne zewnętrzne, ciepłe, dwuskrzydłowe o wym. 1,2 x 2,05 cm  
klamka + 2 zamki antywłamaniowe klasy C szt. 1.

**Pytanie nr 9**

Proszę o podanie pełnej specyfikacji płytek do ułożenia na podłodze i ścianie.

**Odpowiedz:**

Płytki posadzkowe – gres o wym. 30x30cm, antypoślizgowe klasy R11 – kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - Płytki ściennie o wym. 30x30cm, ścieralność klasy PEI4, nasiąkliwość E - nie większa niż 3%, kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.

**Pytanie nr 10**

Proszę o podanie pełnej specyfikacji styropianu i rodzaju wyprawy do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych.

**Odpowiedz:**

Styropian EPS 045 Fasada. Wyprawa silikatowo-silikonowa gr. 1,5mm.  
Kolor zostanie uzgodniony z użytkownikiem do wyceny należy przyjąć – beż.

**Pytanie nr 11**

Wg przedmiaru należy wbudować ościeżnice stalowe, proszę o doprecyzowanie czy mają być stałe czy regulowane.

**Odpowiedz:**

Ościeżnice stalowe uniwersalne lub drewniane.

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawców dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**KOMENDANT**

**/ -/ ppłk Krzysztof LENKIEWICZ**

Magdalena PIEKUTOWSKA tel.: 261 398 839  
04.02.2020 r.  
T: 2712, nr postępowania: 6/PN/2020  
Sekcja Zamówień Publicznych