



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU

80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A  
Sekretariat tel. (58) 32-64-990; faks (58) 32-64-999; Regon: 191687276  
[www.zdw-gdansk.pl](http://www.zdw-gdansk.pl) e-mail: [sekretariat@zdwgdansk.pl](mailto:sekretariat@zdwgdansk.pl)



DZS.26.26.2022.MCH. L.p.5.

Gdańsk, dnia 06.06.2022 r.

**Platforma zakupowa Zamawiającego**

**Dot. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: Przebudowa mostu przez rzekę Brdę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 236 w km 13+185 w miejscowości Drzewicz**

Oznaczenie postępowania: **26/DZS/2022/TP/WUDI.M.**

**ZAPYTANIA NR 3**  
**(pytania od nr 10 do nr 13)**

**Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).**

**Pytanie nr 10:** Dotyczy D.04.07.01 W SST w pkt. 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę podbudowy z AC 32 P, KR 3-7. Informujemy, że dostawcy materiałów kamiennych nie produkują frakcji kruszywa o wymiarze do 31,5 mm zgodnej z normą PN-EN 13043. W związku z powyższym nie ma możliwości zaprojektowania mieszanki na warstwę podbudowy z AC 32 P, KR 3-7. Wnosimy o zmianę i wyrażenie zgody na możliwość zastosowania mieszanki AC 22 P 35/50, KR 3-7 zaprojektowanej zgodnie z wymaganiami obowiązujących wymagań WT-1, WT-2 2014.

**Odpowiedź:** Mieszankę należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

**Pytanie nr 11:** Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05 SST dla projektowanych mieszanek na zadaniu opracowano w oparciu o nieaktualne dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2010. Przywołane wymagania zostały zaktualizowane i zastąpione dokumentami WT-1, WT-2 2014. Wnosimy o wyrażenie zgody na możliwość zmiany wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o aktualne wymagania techniczne WT-1, WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

**Odpowiedź:** Mieszanki należy zaprojektować zgodnie z aktualnymi wytycznymi.

**Pytanie nr 12:** Czy w pozycji kosztorysowej "Wykonanie naprawy skarp przez profilowanie i uzupełnienie ubytków gruntu" jednostką ma być m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź:** Kosztorys ofertowy pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 13:** Czy w pozycji kosztorysowej "Izolacja na długości mostu - grub. śred. 1 cm" jednostką obmiarową ma być m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź:** Dokonano zmiany w kosztorysie ofertowym.

**Patrz: Zmiana nr 3 z dnia 06.06.2022r.**

**Termin składania i otwarcia ofert ulega przedłużeniu do dnia 09.06.2022 r.**

**Patrz: Zmiana nr 3 z dnia 06.06.2022 r.**

Z poważaniem,  
**DYREKTOR**  
**mgr inż. Grzegorz Stachowiak**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego  
lub jego pełnomocnika)

Rozdzielnik:

1. Aneks nr 5 do SWZ;
2. Platforma zakupowa Zamawiającego;
3. aa.

Osoba prowadząca postępowanie: Monika Chmura, tel. (58) 32 64 962, [mchmura@zdwgdansk.pl](mailto:mchmura@zdwgdansk.pl)

Informację na temat realizacji art. 13 RODO znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:  
<http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/ochrona-danych-osobowych/>