

Rypin, 20 czerwca 2023 roku

ZP.271.9.6.2023

ZP.271.9.8.2023

ZP.271.9.9.2023

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na realizację zadania pn. „**Rewitalizacja Rypina**”
Numer postępowania **ZP.271.9.2023**

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 7 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśniam treść zapytań, które wpłynęły 24 maja 2023 roku, 30 maja 2023 roku i 3 czerwca 2023 roku i zmieniam SWZ w następujący sposób.

Pytanie 1

Proszę o usunięcie opisu urządzeń fontanny które w jednoznaczny sposób określają producenta/dystrybutora. Opisy takie jak Aster, Badu, Dossi, Vario Jet Crown, Varionaut150, Watersystem oraz wiele innych, podanie dokładnych wymiarów lamp ich mocy oraz strumienia świetlnego oraz innych urządzeń – takich samych jak w karcie technicznej producenta (firmy Oase) oraz załączenia zdjęć w/w urządzeń umieszczonych w Projekcie wykonawczym które są identyczne jak informacje o tych urządzeń zawarte na stronie producenta/dystrybutora jest NIEZGODNE Z PZP! Zapisy wskazują że w SWZ naruszone zostały zasady art16 PZP to jest: zasada równego traktowania wykonawców, zasada zachowania uczciwej konkurencji Nie możemy tu mówić o przypadku, że umieszczone zdjęcia oraz dokładne parametry zostały podane dla przykładu, lecz o celowym działaniu mającym na celu wymuszenie zakupów u jednego sprzedawcy lub wyborze dostawcy technologii jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu!

Pytanie 2

Proszę o usunięcie opisu urządzeń fontanny które w jednoznaczny sposób określają producenta/dystrybutora. Opisy takie jak Aster, Badu Prime, Dossi, VarioJet Crown, Varionaut, led ProfiFloor S RGrBA, Watersystem są NIEZGODNE Z PZP! Zapisy wskazują że w SWZ naruszone zostały zasady art16 PZP to jest: zasada równego traktowania wykonawców, zasada zachowania uczciwej konkurencji. Nie możemy tu mówić o przypadku, że umieszczone zdjęcia oraz dokładne opisy pochodzą z strony firmy Oase a następnie mowa jest o Watersystem – dystrybutor marki Oase i zostały podane dla przykładu, lecz o celowym działaniu mającym na celu wymuszenie zakupów u jednego sprzedawcy lub wyborze dostawcy technologii jeszcze przed rozstrzygnięciem przetargu!

Pytanie 3

W projekcie wskazane jest również posiadanie przez reflektory szyb pancernych - proszę o podanie klasy szyby pancernej w jakiej ma zostać wykonana. Informacja ta jest bardzo ważna do prawidłowego wykonania oferty.

Pytanie 4

Zamawiający w pierwszej części opisuje budowę niecki, maszynowni, dostarczenie technologii fontanny, budowę instalacji elektrycznej oraz wod-kan. Nie ma tylko dokładnie określonego typu granitu wykorzystanego jako okładzina fontanny. Proszę o podanie nazwy granitu lub przynajmniej koloru, informacja ta ma bardzo istotny wpływ na prawidłowe sporządzenie oferty.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2

Zamawiający usunął nazwy własne urządzeń i elementów technologii występujące na rysunkach i w opisie projektu wykonawczego technologii fontanny. W dokumentacji projektowej zmieniono część parametrów urządzeń wprowadzając tolerancję parametrów urządzeń i efektów wodnych określoną procentowo lub za pomocą wartości granicznych. Zmieniony Załącznik Nr 1a do SWZ – Dokumentacja projektowa – 20.06.2023 r. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Odpowiedź na pytanie 3

Projekt określa wytrzymałość konstrukcji reflektora fontannowego w punkcie II. Zestawienie materiałów i urządzeń poz. reflektor fontannowy za pomocą opisu „odporność na nacisk nie mniej niż 1,5 t”.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający w pkt 4.1. opisu projektu wykonawczego architektonicznego określił parametry płyt granitowych plaży fontanny. Kolor został wskazany jako „szary”.

Zmiana treści SWZ

Część VI, ust. 2 pkt 4) lit. a) otrzymuje brzmienie:

„Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na dostawie i wykonaniu technologii dla fontanny posadzkowej o powierzchni płyty fontanny minimum 40 m², w ramach której wykonano:

- dysze wodne w ilości minimum 10 szt. sterowanych protokołem DMX – RDM, w tym minimum jednej dyszy wieloobrazowej i
- układ uzdatniania wody opartego o filtrację na filtrze piaskowym z dezynfekcją i
- automatyczny układ uzupełniania wody.

Ponadto Zamawiający informuje, że warunek określony w Części VI, ust. 2 pkt 4) lit. b) pozostaje bez zmian co do treści wskazanej w SWZ z dnia 28 kwietnia 2023 roku i brzmi:

„Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej osobą na stanowisku kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.”