

Oznaczenia:

DTD 4W 20


Grzejnik elektryczny DTD 4W ... z termostatem elektronicznym

Model	Nr art.	Moc grzewcza [kW]	Wymiary: szer. x wys. x gł. [mm]	Masa [kg]
DTD 4W 02	80840002	0,25	425 x 400 x 90	3,0
DTD 4W 05	80840005	0,50	525 x 400 x 90	3,3
DTD 4W 10	80840010	1,00	725 x 400 x 90	4,5
DTD 4W 15	80840015	1,50	1025 x 400 x 90	6,3
DTD 4W 20	80840020	2,00	1125 x 400 x 90	7,1
DTD 4W 24	80840024	2,40	1425 x 400 x 90	9,0

Zasilanie 230 V.

WYKAZ POMIESZCZEŃ

L.P.			
1/1	PRZEDSIONEK		
1/2	KORYTARZ		
1/3	POMIESZCZENIE MAGAZYNIERA	GRES	12,07
1/4	POMIESZCZENIE MAGAZYNIERA	GRES	11,13
1/5	PRZEDSIONEK WC	GRES	1,80
1/6	WC	GRES	3,10
1/7	MAGAZYN	POS. EPOKSYDOWA	205,17
1/8	MAGAZYN	POS. EPOKSYDOWA	63,57
1/9	MAGAZYN	POS. EPOKSYDOWA	205,97
1/10	MAGAZYN	POS. EPOKSYDOWA	35,23
RAZEM:			550,89



Jednostka projektowa:	TomBud Tomasz Pleskowicz, ul. Gen. Sikorskiego 4/5 15-667 Białystok, tel. 607-272-670		
Obiekt	Budynek nr 25 w Jednostce Wojskowej w Białymstoku		
Adres	ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok Obręb9 Białystok, działka 805/162	data:	
Rodzaj opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY	16.10.2017	
Projektant	mgr inż. Wojciech Perkowski PDL/0044/PWOS/04		
Sprawdzający	mgr inż. Marek Matoszek BI/78/91		
Rysunek		Skala	Nr rysunku
RZUT PARTERU-GRZEWANIE I WENTYLACJA		1:50	01