

Uwagi:

1. Zastosowano III klasę ochrony odgromowej.
2. Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
3. Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się zwody instalacyjne na uchwytach dystansowych.
5. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
6. Dla ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi elementów wyniesionych ponad dach projektuje się maszty odgromowe.
7. Zachować odstęp izolacyjny pomiędzy zwodami a urządzeniami s=75cm. W miejscach gdy nie jest możliwe zachowanie odstępu izolacyjnego należy zwód wykonać za pomocą przewodu wysokonapięciowego 300.1.
8. Przewody odprowadzające układać na powierzchni elewacji.
9. Połączenia uziomów i połączeń wyrównawczych z zastosowaniem bednarki wykonywać przez spawanie. Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach łączenie śrubami (jedną M10 lub dwoma M6). Miejsca połączeń zabezpieczyć przed korozją.
10. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305 PN-EN 62561.

Legenda:

- uziom otokowy bednarka 30x4 OC, B 30x4 OC
- drut odgromowy FeZn8 prowadzony na uchwytach do blachy 259.1 NI
- drut odgromowy FeZn8 prowadzony na uchwytach szczytowych 20.1.1/s oc
- przewody odprowadzające - Drut odgromowy 8 OG, DR 8 OG
- złącze krzyżowe 4-otworowe, 1.1 OC
- złącze kontrolne 4-otworowe, 4.1 OC
- złącze rynnowe, 3.1/S OC
- iglica gąsiorowa podwójna 1m, 71.10 AL

Jednostka projektowa:	TomBud Tomasz Pleskowicz, ul. Gen. Sikorskiego 4/5 15-667 Białystok, tel. 607-272-670		
Obiekt:	Budynek nr 25 w Jednostce Wojskowej w Białymstoku		
Adres:	ul. Kawaleryjska 70, 15-601 Białystok Obręb 9 Białystok, działka 805/162	Data:	18.08.2017
Rodzaj opracowania:	PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		
Projektant:	mgr inż. Tomasz Pleskowicz PDL/0077/PWBE/16, PDL/IE/0095/16		
Sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Woroszył PDL/0067/POOE/14, PDL/IE/0184/10		
Kreślił:	inż. Kamil Hermaniuk		
Rysunek:		Skala:	Nr rysunku:
Rzut dachu – Instalacja odgromowa		1:100	E3