

Sejny, dn. 07.05.2024 r.

**Gmina Sejny/
Obsługa Komunalna Gminy Sejny
ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16-500 Sejny
NIP 8442143456
REGON 790167484**

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: IZP.271.5.2024

Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00286324

WYJAŚNIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji pn. **„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Berzniki”**

Gmina Sejny/Obsługa Komunalna Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości:

- 1. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż przedmiotowym postępowaniem objęte są prace dotyczące montażu dwóch naziemnych instalacji fotowoltaicznych, ponieważ w dokumencie o nazwie „Opis wykonania instalacji fotowoltaicznych na terenie stacji uzdatniania wody w Berznikach, gmina Sejny” ujęte są również prace o innym charakterze. Prosimy o potwierdzenie, iż prace opisane w punkcie 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. ww. dokumentu nie są objęte przedmiotowym postępowaniem. Prosimy o potwierdzenie, iż prace opisane w punkcie 4. dotyczą przedmiotowego postępowania.
Zamawiający odpowiada, że prace należy wykonać zgodnie z opisem.*
- 2. Wykonawca pyta, czy według opisu projektowane instalacje fotowoltaiczne mają znajdować się na działkach o numerze 52/1 i 52/6, natomiast rysunek o nazwie „SUW Berzniki” wskazuje na posadowienie dwóch instalacji PV na działce o numerze 52/6. Prosimy o wyjaśnienia.
Zamawiający odpowiada, że inwestycja znajduje się na dwóch działkach.*
- 3. Wykonawca pyta, zgodnie z rysunkiem o nazwie „SUW Berzniki” jedna instalacja PV ma zostać posadowiona przy studni wierconej nr 3., według rysunku, instalacja PV nachodzi na tę studnię. W związku z powyższym, czy na wyznaczonym obszarze jest wystarczająca ilość miejsca na planowaną instalację PV?
Zamawiający dopuszcza panele o większej mocy, roboty należy wykonać w taki sposób, aby nie sytuować na studni.*

4. Wykonawca prosi o podanie długości trasy kablowej AC do miejsca wpięcia instalacji fotowoltaicznych?
Zamawiający odpowiada, że długość trasy to około 85,0 mb.
5. Wykonawca pyta, czy Zamawiający wymaga użycia rury osłonowej DVK w kolorze niebieskim do prowadzenia trasy kablowej AC do miejsca wpięcia instalacji PV?
Zamawiający potwierdza, że wymaga rury w kolorze niebieskim.
6. Wykonawca prosi o wyrażenie zgody na użycie rozdzielnicy DC o stopniu ochrony IP65.
Zamawiający odpowiada, że wyraża zgodę na IP65.
7. Wykonawca prosi o wykreślenie z Przedmiaru Robót prac niezwiązanych z przedmiotowym postępowaniem. Wymienione tam prace, które nie dotyczą montażu instalacji fotowoltaicznych, a uwzględnione w Przedmiarze Robót niepotrzebnie zawyżają koszt prac oraz ofert potencjalnych Wykonawców.
Zamawiający odpowiada, że roboty należy wykonać zgodnie z opisem, przedmiar jest pomocniczy.
8. Wykonawca pyta, czy Zamawiający wymaga sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?
Zamawiający odpowiada, że należy sporządzić inwentaryzację.
9. Wykonawca pyta, czy Zamawiający wymaga komunikacji inwerterów z Internetem? Jeżeli tak, to w jaki sposób?
Zamawiający odpowiada, że poprzez sieć GSM.
10. Wykonawca pyta, czy Zamawiający posiada wystarczającą moc przyłączeniową do przyłączenia planowanych instalacji?
Zamawiający odpowiada, że posiada aktualnie moc zamówioną 30,0kW.

Zamawiający jednocześnie, działając w oparciu o art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, zawiadamia o przedłużeniu termin składania ofert do dnia 10.05.2024 roku do godz. 10:00. Termin otwarcia ofert tym samym zostaje przesunięty na dzień 10.05.2024 roku godz. 10:30. W związku z powyższym termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 08.06.2024 roku.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzona zmiana treści są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.


K I E M O W N I K
mgr Józef Pawlukiewicz