



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W GRUDZIĄDZU**

Grudziądz, 30 sierpnia 2022 r.

PT.2370.3.6.2022

**INFORMACJA O TREŚCI PYTANIA WYKONAWCY ORAZ O UDZIELONYM
WYJAŚNIENIU**

Dot. Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, drogowych oraz dostawa i montaż wyposażenia w realizowanej inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziądz (Nr postępowania – PT.2370.3.2022)

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1121 ze zm.), Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęło od Wykonawcy następujące pytania dotyczące treści Nr postępowania – PT.2370.3.2022 na które Zamawiający udzielił odpowiedzi w poniższy sposób:

Treść pytania:

Proszę o zmianę zapisu SWZ w punkcie 5.3. a)

Zastąpienie zapisu:

„a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych);”

Zapisem

„a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych);”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zmienia zapisu SWZ w punkcie 5.3 a).

Treść pytania:

Prosimy o podanie jakiej wysokości podłogę podniesioną w poszczególnych pomieszczeniach należy zastosować? Na rzucie posadzek, na rzucie sufitów, na rzutach poszczególnych kondygnacji ani na przekroju nie ma informacji, jaką wysokość podłogi podniesionej należy zastosować.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że podłoga powinna być podniesiona na wys. 30cm.

Treść pytania:

Informujemy, że zamieszczone przez Zamawiającego rysunki w pdf różnią się od udostępnionych rysunków dwg. Prosimy o określenie, jakimi rysunkami należy się kierować dokonując wyceny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że projekt stanowi jedną całość (dwg+pdf).

KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej
w Grudziądzu
Z up.
mł. bryg. Tomasz Zdrojewski
Zastępca Komendanta Miejskiego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Informacja zamieszczona na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/straz_grudziadz
w dniu 30 sierpnia 2022 r.