

Radwańska 52					
Zapotrzebowanie na moc					
Lp.	Opis	Ilość	Moc el.	Moc łącznie	Jedn.
1.	Lokale mieszkalne	23	12	276	kW
2.	Lokale usługowe	3	11	33	kW
3.	Administracja	1	11	11	kW
Łącznie				320	kW
Współczynnik jednoczesności - mieszkania				0,276	-
Współczynnik jednoczesności - pozostałe				1	-
Moc zapotrzebowana				120,18	kW