

Tabela nr 3

Tabela nr 3																
NUMER LUB ADRES OBWODU	NUMER LINII	wyróżnik z danych o przewodzie (określić z arkusza dane o przewodach)	rodzaj przewody Al=1 Cu=2	IŁOŚĆ ŻYŁ	przekrój S[mm2]	KONTROLA JEDNOCZES- NIA WSPÓŁCZY- NIA DLA ZIEMI I POWIETRZA	WYNIKOWY PRĄD OBCIĄŻENIA DŁUGOTRWA- ŁEGO [A]	Iz*1,45 [A]	Moc szczytowa [kW]	Wartość i typ zabezpieczeń Ib [A]	I2 (Ib*k) [A]	Wynik doboru kabla	Długość linii [m]	Spadek napięcia [%]	dop. spadek napięcia [%]	Wynik doboru kabla pod względem spadów napięcia
WLZ - TM	L1	371	2	1	6	O.K	35,51	51,49	12,00	20,00	32,00	ok	30,00	0,66	2,00	ok.
WLZ - TA	L2	371	2	1	6	O.K	35,51	51,49	11,00	25,00	40,00	ok	10,00	0,20	2,00	ok.
WLZ - WG	L3	31	2	1	150	O.K	241,43	350,07	113,00	200,00	320,00	ok	20,00	0,17	2,00	ok.