

**Radwańska 52****ISTNIEJĄCE TABLICE "TM", "TU" - 26 szt.**

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtykowe	2,00	0,75	0,90	0,48	1,50	0,73		
2.	Inne	1,00	0,75	0,90	0,48	0,75	0,36		
3.	Oświetlenie	1,00	0,80	0,98	0,20	0,80	0,16		
	Łącznie	4,00	0,76	0,93	0,41	3,05	1,25	3,30	
	Rezerwa 30%	1,20	0,76	0,93	0,41	0,92	0,38	0,99	
	Łącznie z rezerwą	5,20	0,76	0,93	0,41	3,97	1,63	4,29	<b>18,64</b>

**TABLICA "TA"**

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Inne	1,00	0,70	0,90	0,48	0,70	0,34		
3.	Węzeł cieplny	3,00	0,60	0,90	0,48	1,80	0,87		
4.	Gniazda wtyczkowe	0,30	0,30	0,90	0,48	0,09	0,04		
5.	Instalacje teletechniczne	1,00	0,60	0,90	0,48	0,60	0,29		
6.	Oświetlenie	1,00	0,60	0,98	0,20	0,60	0,12		
	Łącznie	6,30	0,60	0,92	0,44	3,79	1,67	4,14	
	Rezerwa 100%	6,30	0,60	0,92	0,44	3,79	1,67	4,14	
	Łącznie z rezerwą	12,60	0,60	0,92	0,44	7,58	3,33	8,28	<b>12,17</b>

**TABLICA "TL"**

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Tablice mieszkaniowe	119,60	0,28	0,80	0,75	33,01	24,76		
2.	Tablice lokalowe	15,60	1,00	0,90	0,48	15,60	7,56		
3.	Tablica administracyjna	11,00	1,00	0,80	0,75	11,00	8,25		
	Łącznie	146,20	0,41	0,83	0,68	59,61	40,56	72,10	
	Rezerwa 100%	146,20	0,41	0,83	0,68	59,61	40,56	72,10	
	Łącznie z rezerwą	292,40	0,41	0,83	0,68	119,22	81,13	144,20	<b>191,42</b>