

Dotyczy postępowania pn. „Przebudowa części pomieszczeń budynku 510 Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu na potrzeby sal przeszczepowych Oddziału Hematologii”

Modyfikacja załącznika nr 11 do SWZ (1)

1. Zamawiający informuje, że zmienia odpowiedź na pytanie nr 55 w następujący sposób:

55. Dotyczy branży elektrycznej. Czy Zamawiający dopuszcza zasilanie rozdzielnic RIT1 i RIT2 kablami N2XH 3x25mm² lub YKY 3x25mm²


Jest:

Odpowiedź: Tak - dopuszcza zastosowanie ww. kabli.

Winno być:

Odpowiedź: Nie. Wykonać zgodnie z projektem.

2. Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 11 do SWZ, zawierający zbiór wszystkich pytań i odpowiedzi z unieważnionego postępowania nr W.Sz.Z:TZ-280-79/23 z 2023 r.


Dyrektor ds. inwestycji
Krzysztof Roszak