

Katowice, dn.20.04.2020r

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego na Adaptację pomieszczeń po bytej kotlewni dla potrzeb Pracowni Inżynierii Szpiku i Banku Komórek Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku wraz z dostarczeniem wyposażenia – w systemie zaprojektuj i wybuduj
Nr sprawy: ZP-20-004BN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając zgodnie z art.38 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie referencji zgodnie z pkt. 1.2.1. SIWZ jeśli Oferent, wykonał i prawidłowo ukończył zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, odpowiednio po dwie (2) roboty budowlane o zakresie odpowiadającym przedmiotowi umowy, w ramach oddzielnych umów, na zaprojektowanie oraz na wykonanie robót budowlanych tzw. „pomieszczeń czystych (cleanroom)” – o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku, zbudowanych i użytkowanych w sposób ograniczający zanieczyszczenia. Roboty o wartości łącznie nie mniejszej niż 500.000,00 zł;

Odp.: Zamawiający koryguje SIWZ w zakresie Rozdziału V, ust. 2 ppkt. 1.2. a mianowicie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

1.2. zdolności technicznej lub zawodowej tj.

- 1.2.1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej dwie (2) roboty budowlane o zakresie zbliżonym do zakresu będącego przedmiotem umowy, tj. zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych tzw. „pomieszczeń czystych (cleanroom)” – o ustalonym sposobie kontroli zanieczyszczeń cząstkami i drobnoustrojami w środowisku, zbudowanych i użytkowanych w sposób ograniczający zanieczyszczenia. W tym jedna o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł, druga o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł.

Pytanie nr 2

Czy jest możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej;

Odp.: Zamawiający ustala wizję lokalną na dzień 23.04.2020 r.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający bierze pod uwagę zmianę pierwotnej koncepcji układu pomieszczeń;

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę układu pomieszczeń pod warunkiem zachowania funkcji i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 4

Prosimy o podanie rodzaju istniejących stropów.

Odp.: W znacznej części budynek posiada stropy ceramiczne (stropy Ackermana). Należy uwzględnić w wycenie wykonanie odkrywek (w celu ustalenia rodzaju istniejących stropów) wraz z ewentualną ekspertyzą stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku.

Z upoważnienia DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. Andrzeja Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Z-ca Dyr. ds. Ekonomicznych i Główny Księgowy

mgr Ewa MOLEK