

ENEA Operator Sp. z o.o.

REJON DYSTRYBUCJI

CHOJNICE (2)

UZGODNIENIE NR 489/21

Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony kabla, którego należy zwrócić uwagę w własnym zakresie. W strefie ochronnej prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi skrzyżowania i zbliżenia do naszych linii kablowych i napowietrznych należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05 i 25 i PN 92/E-05103-1. Uzgodnienie należy uzgodnić przed rozpoczęciem robót i powiadomić właściwy Rejon o dokonanym terminie ich rozpoczęcia z zachowaniem 7-dniowego wyprzedzenia. Na oznaczonym terenie mogą znajdować się kable nie będące własnością ENEA Chojnice.

bu. uwag

Uzgodnienie ważne 2 lata

Chojnice dnia 10. SIE. 2021

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń proj. infrastruktury z kablami energetycznymi,

na kable energetyczne

nałożyć rurę typu AROT

- na kable SNφ 160mm

- na kable NNφ 110mm

Zobowiązuje się wykonawcę prac ziemnych do zgłaszania wykopu przed zasypaniem w RD Chojnice celem dokonania odbioru stanu technicznego naszych urządzeń.

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Chojnice  
z up

Stanisław Osowski  
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

## PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NR 1 BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIECZENIA DROGOWEGO

CHOJNICE ul. Borówkowa, Jagodowa oraz częściowo

ul. Jaśminowa, Wrzosowa, Lelewela i Wróblewskiego

Działki: 156/20, 156/35, 156/41, 156/42, 156/67, 156/82, 185/25, 185/26, 4534, 172/1, 181/6 i 186/6

INWESTOR: GMINA MIEJSKA CHOJNICE

89-600 Chojnice, Stary Rynek 1