

Kamienna Góra, 13.05.2020 r.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Nazwa postępowania: **Świadczenie usługi serwisowej instalacji klimatyzacji oraz wentylacji w Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZO/3/05/2020**

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

### **Pytanie nr 1:**

Czy posiadają Państwo informacje na temat wydajności central oraz wymiarów filtrów? Proszę również o informację na temat umiejscowienia jednostki zewnętrznej od klimatyzatora.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający załącza dokumenty dotyczące central i filtrów.

W przypadku Bloku żywienia wydajność centrali wentylacyjnej wynosi ok. 9 000 m<sup>3</sup>/godz. (brak informacji na temat filtrów).

Jednostka zewnętrzna od klimatyzatora bloku operacyjnego (skraplacz wentylatorowy), umiejscowiona jest na placu od strony północnej budynku – Pawilonu IA.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesunął termin składania ofert na Platformie Zakupowej do dnia **15.05.2020 r. godz.12:00.**

**Prezes Zarządu**

**Artur Mazur**