



**SZPITAL ŚW. ŁUKASZA**  
w Bolesławcu

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu  
ul. Jeleniogórska 4  
59-700 Bolesławiec

NIP: 6121542507  
KRS: 0000024307  
REGON: 000310338

T.: 75 738 00 00  
E.: sekretariat@szpitalboleslawiec.pl

Forma prawna:  
Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr w rej. ZOZ:  
000000001137

Bolesławiec, dnia 06 maja 2024 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Platforma zakupowa**

**Dotyczy: zapytań do treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 dla zadania „Rozbudowy instalacji gazów medycznych na Oddziale Chorób Wewnętrznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu” Znak sprawy 17/PN/2024.**

Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia. Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi w tym zakresie.

**Pytanie 1:**

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o podkład architektoniczny uzupełniony o aktualny przebieg instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznych w obrębie zakresu Zadania
2. Zgodnie z SWZ pkt 3.1.5 w zakresie jest „rozbudowa instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania instalacji elektrycznej,” natomiast brak jest dokumentacji i przedmiarów związanych z tą branżą. Proszę o doprecyzowanie zakresu branży elektrycznej.
3. Proszę o określenie, czy w zakresie jest wykonanie systemu przyzywu?
4. Proszę o określenie miejsca włączenia nowych instalacji do istniejącego układu.
5. Proszę o potwierdzenie, że średnice gazów medycznych w miejscu włączenia do istniejących rurociągów są wystarczające dla rozbudowy systemu
6. Proszę o potwierdzenie, że centrale gazów medycznych :
  - a) mają wystarczającą wydajność dla całego obiektu po rozbudowie
  - b) ich budowa jest zgodna z wytycznymi Normy PN-EN ISO 7396-1 :2016
  - c) ich stan techniczny jest wystarczający dla bezpiecznego generowania mediów dla pacjentów

**Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Zamawiający nie dysponuje wnioskowaną dokumentacją z aktualnym przebiegiem instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznych w obrębie zakresu zadania
2. Podłączenie należy wykonać do aktualnie istniejącej instalacji w pomieszczeniach.
3. Nie, zakres robót nie obejmuje wykonania systemu przyzywu.
4. Podłączenie należy wykonać do aktualnie istniejącej instalacji w pomieszczeniach.
5. Tak, Zamawiający potwierdza, że średnice gazów medycznych w miejscu włączenia do istniejących rurociągów są wystarczające dla rozbudowy systemu
6. Tak, Zamawiający potwierdza że centrale gazów medycznych :
  - a) mają wystarczającą wydajność dla całego obiektu po rozbudowie
  - b) ich budowa jest zgodna z wytycznymi Normy PN-EN ISO 7396-1 :2016
  - c) ich stan techniczny jest wystarczający dla bezpiecznego generowania mediów dla pacjentów

Z poważaniem

  
DYREKTOR  
ZOZ w Bolesławcu  
Kamil Barczyk