


Układ sieci	Sieć TN
Napięcie znamionowe	
Moc zainstalowana	
IK1 Maks.	
IK3 Maks.	



Oznaczenie urządzenia	Q1	Q2	Q3
Oznaczenie zacisku			
Opis	Zasilanie z istniejącej rozdzielni RG	Zasilanie bramy wjazdowej	Zasilanie gniazd zewnętrznych
Moc			
Długość kabla			
Przekrój przewodu			
Typ kabla	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5	YKY 3x2,5
Typ izolacji kabla			

Rozbudowa rozdzielnic RG
Hospicjum Teren Zewnętrzny

Nr. projektu:		F
Nr. rysunku:		E
Data:		D

mgr inż. Szymon Szypczak
Wykonanie i kierowanie robotami budowlanymi oraz instalacyjnymi w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

WKP/076/OV
Adnot.: WKP/04/1/POCE/16

Nr. akusza:	1 / 1
-------------	-------