

## Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w stałej drożności, systematycznym oczyszczaniu oraz konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej, ulicznej zlokalizowanych na terenie Miasta Bydgoszczy wraz z załadunkiem i wywozem nieczystości (tj. kanałów deszczowych, wpustów ulicznych z udroźnieniem przykanalika (przyłącza), studni rewizyjnych oraz studni chłonnych) przy uwzględnieniu następujących parametrów: kanał deszczowy o przekroju  $D=0,40m$ , średnia głębokość zanieczyszczonego wpustu o średnicy  $D=500mm$  – ca. 1,5m, średnia długość zapiaszczonego przyłącza o średnicy  $D=200mm$  – ca. 2,5m, w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych we wzorze Umowy
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem w wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, której przedmiotem było/jest świadczenie usługi w zakresie udroźnienia lub czyszczenia kanalizacji deszczowej lub sanitarnej, o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 PLN.
3. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność oraz fachową obsługę wyposażoną w sprzęt specjalistyczny i środki transportu. Zamówienie należy realizować za pomocą
  - **minimum dwóch pojazdów specjalistycznych** samochodów wielofunkcyjnych typu SCK (lub pochodnych) przeznaczonych do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów oraz odsysania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych, o minimalnych parametrach: wydatek wody  $210\text{ dm}^3/\text{min}$ , ciśnienie robocze 12 MPa,lub
  - **minimum dwóch zestawów pojazdów specjalistycznych**, składających się z: samochodu typu SC (lub pochodnego) przeznaczonego do udrażniania i mycia wodą pod wysokim ciśnieniem kanałów o minimalnych parametrach: wydatek wody  $210\text{ dm}^3/\text{min}$ , ciśnienie robocze 12 MPa i samochodu typu SW (lub pochodnego) przeznaczonego do odsysania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych.
4. W zakresie oczyszczenia jednego wpustu ulicznego (lub studni chłonnej) Wykonawca wykonuje następujący zakres prac:
  - 1) oznakowanie miejsca robót,
  - 2) zdjęcie kratki ściekowej i oczyszczenie studzienki,
  - 3) udroźnienie przykanalika,
  - 4) zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
  - 5) założenie kratki.

**Uwaga:** w trakcie rozrzedzania osadu zgromadzonego w części osadczej wpustu ulicznego należy jednocześnie zasysać powstające ścieki do zbiornika pojazdu.

**Przyjęto: 1 studnia chłonna = 2 wpusty uliczne.**

W zakresie udrożnienia jednego metra kanału deszczowego Wykonawca wykonuje następujący zakres prac:

- 1) oznakowanie miejsca robót,
- 2) zdjęcie pokrywy ze studni,
- 3) udrożnienie i oczyszczenie kanału,
- 4) zebranie i wywóz zanieczyszczeń,
- 5) założenie pokrywy.