



#### UWAGA:

1. Obsypkę wykonać zagęszczonymi warstwami do 30cm
2. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niż :
  - a) dla przewodów umieszczonych pod drogami 97% zmodyfikowanej wartości Proctora
  - b) 85% w pozostałych przypadkach

<b>A</b>	4cm	W-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S
	8cm	Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego AC 22P
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	40cm	W-wa mrozoochronna - pospółka CBR >35%
	73 cm	<b>RAZEM</b>

----- GEOSIATKA DO WZMACNIANIA  
NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH  
(WYTRZYMAŁOŚĆ > 100kN/m)

		ul. Jagiellońska 19 43-410 Kończyce Małe tel./fax (32) 435 89 08 tel. kom. 663 381 970, 603 240 620 e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl	
Nazwa zadania <b>Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na os. 1000 lecia 15, 15a-e w Jastrzębiu - Zdroju</b>			
Adres obiektu budowlanego: <b>Oś. 1000-lecia w Jastrzębiu - Zdroju</b>			
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP POD KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ POD KONSTRUKCJĄ JEZDNI NA DRODZE PUBLICZNEJ		
Inwestor	Miasto Jastrzębie - Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój		
Projektant	inż. Piotr Jakuszeński uprawnienia nr 602/1 w spec. konstrukcyjno - budowlanej		Podpis
Sprawdził	mgr inż. Remigiusz Machej uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynierii drogowej		Podpis
branża drogowa	data opracowania 09.2018 rok	skala rysunku 1:50	numer rysunku 11