


U = 400/230V
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
P_m = 0,4kW

OZNACZENIA

- PROJ.KABEL OŚWIETLENIOWY YAKY 4x35 mm/2
● PROJEKTOWANY SŁUP STALOWY 8 METROWY
● PROJEKTOWANA OPRAWA LED 6100lm



DŁUGOŚĆ KABLA YAKY 4x35 mm/2 – 195 m
ILOŚĆ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH – 7 szt.



ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl,
www.ml-design.pl

Nazwa zadania
**Przebudowa odwodnienia i drogi Osiedla 1000 lecia 15, 15c-d
w Jastrzębiu - Zdroju**

Projekt przebudowy oświetlenia zewnętrznego terenu

Adres obiektu budowlanego:
Oś. 1000-lecia w Jastrzębiu - Zdroju

Nazwa rysunku	SCHEMAT IDEOWY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO TERENU		
Inwestor	Miasto Jastrzębie - Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój		
Projektant	mgr inż. Andrzej Bernat uprawnienia nr 250/90Kt w spec. elektrycznej		Podpis
Sprawdzający	inż. Tadeusz Jaśkiewicz uprawnienia nr 79/77/O p w spec. elektrycznej		Podpis
branża	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
ELEKTRYCZNA	06.2018 rok	1:500	E-02