



**UWAGA:**

1. Obsypkę wykonać zagęszczonymi warstwami do 30cm
2. Stopień zagęszczenia obsypki powinien być nie mniejszy niż :
  - a) dla przewodów umieszczonych pod drogami 97% zmodyfikowanej wartości Proctora
  - b) 85% w pozostałych przypadkach

<b>A</b>	8cm	kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm w kolorze szarym
	3cm	Podsypka cementowo - piaskowa
	22cm	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
	40cm	W-wa mrozoochronna - pospółka CBR >35%
	73cm	<b>RAZEM</b>

----- GEOSYNTETYK DO WZMACNIANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO (WYTRZYMAŁOŚĆ DWUKIERUNKOWA > 45kN/m)

		ul. Jagiellońska 19 43-410 Kończyce Małe tel./fax (32) 435 89 08 tel. kom. 663 381 970, 603 240 620 e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl	
Nazwa zadania <b>Przebudowa parkingu wraz z odwodnieniem na os. 1000 lecia 15, 15a-e w Jastrzębiu - Zdroju</b>			
Adres obiektu budowlanego: <b>Oś. 1000-lecia w Jastrzębiu - Zdroju</b>			
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ PRZES WYKOP POD KANALIZACJĘ DESZCZOWĄ POD KONSTRUKCJĄ PARKINGU		
Inwestor	Miasto Jastrzębie - Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój		
Projektant	inż. Piotr Jakuszczyński uprawnienia nr 602/1 w spec. konstrukcyjno - budowlanej		Podpis
Sprawdził	mgr inż. Remigiusz Machej uprawnienia nr OPL/1534/PWBD/18 w spec. inżynierii drogowej		Podpis
branża	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
drogowa	09.2018 rok	1:50	10