

WYPOSAŻENIE:

- Słup oświetleniowy stalowy wysokości 8 m z wysięgnikiem długości 1 m, o kącie nachylenia 5 stopni, grubość ścianki słupa 4 mm
- Fundament żelbetowy, jednolitej konstrukcji zbrojonej, wymiary fundamentu 0,3x0,3x1,5 m
- Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED, IK08, IP66, II klasa ochronności; deklaracja zgodności C, strumień świetlny pow.6100lm skuteczność pow.100 lm/W





ul. Jagiellońska 19
43-410 Kończyce Małe
tel./fax (32) 435 89 08
tel. kom. 663 381 970, 603 240 620
e-mail: biuro@ml-design.pl,
www.ml-design.pl

Nazwa zadania
Przebudowa odwodnienia i drogi Osiedla 1000 lecia 15, 15c-d w Jastrzębiu - Zdroju

Projekt przebudowy oświetlenia zewnętrznego terenu

Adres obiektu budowlanego:
Oś. 1000-lecia w Jastrzębiu - Zdroju

Nazwa rysunku	WIDOK SŁUPA OŚWIETLENIOWEGO		
Inwestor	Miasto Jastrzębie - Zdrój al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie - Zdrój		
Projektant	mgr inż. Andrzej Bernat uprawnienia nr 250/90K1 w spec. elektrycznej	Podpis 	
Sprawdzający	inż. Tadeusz Jaśkiewicz uprawnienia nr 79/77/Op w spec. elektrycznej	Podpis 	
branża ELEKTRYCZNA	data opracowania 06.2018 rok	skala rysunku -----	numer rysunku E-05